



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: T 15092 / 675302

Délivrée à :
Delivered to:

KAUFEL S.A.
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

KAUFEL SA (2013BA)
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit :
Product:

**BAES D'AMBIANCE A DIODES ELECTROLUMINESCENTES NP
BAES FOR ATMOSPHERE LIGHT-EMITTING DIODE NP**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

KAUFEL

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Altiled ET 1000L COM

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP 65 / IK08
Tension assignée : 230 V~ - 50 Hz
Flux lumineux : 1000 lm à 1h
Puissance assignée : 3,5 W

Informations complémentaires :
Additional information:

Accumulateurs :
Ni-Cd 6 x 1,2 V / 4000mAh - KAUFEL 105BAT108
Lampes de secours : 7 LEDs
Lampes de veille : 4 LEDs
Maintien de la licence T 15091 / 675302

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
NF EN 62034 (C71-820-1):2012
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :
Relevant documents:

LCIE n° 136860-675021 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-11-05

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

