



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 13074 / 646770

Délivrée à : **KAUFEL S.A.**
Delivered to: Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication : **KAUFEL SA (2013BA)**
Factory: Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit : Luminaire d'éclairage de sécurité alimenté par source centralisée
Product: Centrally supplied maintained emergency escape luminaire

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **KAUFEL**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : REG ET 230/1000F-b
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales : Classe I - IP66 - IK09
Rating and principal characteristics: Tension assignée (V) / fréquence (Hz) : 230V~ 50Hz
Puissance assignée : 18 W / 19 VA
Flux lumineux P et NP : 750 lm

Informations complémentaires : Lampe de secours : 1 tube fluorescent 18 W
Additional information:

Le produit est conforme à : NF EN 60598-1:2009+A11:2009
The product is in conformity with: NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte : LCIE n° 123038-646766
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-10-23

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.