

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000862



厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址:	福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称:	厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址:	福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-09

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000862



产品系列、型号、规格:

XLP00, XLP00-A60/60, XLP00-1P, XLP00-2P, XLP00-4P; 详见参数附件

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-09

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980302000862

产品系列、型号、规格(附件):

XLP00, XLP00-A60/60, XLP00-1P, XLP00-2P, XLP00-4P
Uimp 8kV, Ui 1000V;
Ith XLP00, XLP00-A60/60, XLP00-1P, XLP00-2P, XLP00-4P: 160A, XLP00, XLP00-A60/60, 63A (AC 800V, 125A) (AC1000V);
Ue AC 400V, AC 500V, AC 690V, AC 800V, AC 1000V, DC 220V (1P, 2P);
Ie XLP00, XLP00-A60/60, AC-23B 400V, 125A, AC-22B 500V, 160A, 800V, 63A, AC-21B 690V, 125A, AC-22B 1000V, 125A;
XLP00-1P, DC-22B 220V, 160A, AC-22B 500V, 160A, AC-21B 690V, 125A;
XLP00-2P, DC-22B 220V, 160A, AC-22B 500V, 160A, AC-21B 690V, 125A;
XLP00-4P, AC-22B 500V, 160A;
Iq:
AC 500V/100kA (XLP00, XLP00-A60/60);
AC 690V/80kA (XLP00, XLP00-A60/60);
AC 800V/50kA (XLP00, XLP00-A60/60);
AC 1000V/120kA (XLP00, XLP00-A60/60); 50kA (XLP00-1P/2P/4P);
1P (XLP00-1P), 2P (XLP00-2P), 3P (XLP00, XLP00-A60/60), 4P (XLP00-4P);

DC connection method/diagram:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-09

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980302000862

产品系列、型号、规格(附件):

XLPO0, XLPO0-A60/60, XLPO0-1P, XLPO0-2P, XLPO0-4P
额定冲击耐受电压(Uimp) 8kV;
额定绝缘电压(Ui) 1000V;
约定发热电流(Ith) XLPO0, XLPO0-A60/60, XLPO0-1P, XLPO0-2P, XLPO0-4P: 160A, XLPO0, XLPO0-A60/60:
63A (AC 800V), 125A (AC 1000V);
额定工作电压(Ue): AC 400V, AC 500V, AC 690V, AC 800V, AC 1000V, DC 220V (1P 外形, 2P 外形);
额定工作电流(Ie) XLPO0, XLPO0-A60/60: AC-23B 400V, 125A, AC-22B 500V, 160A, 800V, 63A, AC-21B 6
90V, 125A, AC-22B 1000V, 125A;
XLPO0-1P: DC-22B 220V, 160A, AC-22B 500V, 160A, AC-21B 690V, 125A;
XLPO0-2P: DC-22B 220V, 160A, AC-22B 500V, 160A, AC-21B 690V, 125A;
XLPO0-4P: AC-22B 500V, 160A;
额定限制短路电流(Iq):
AC 500V/100kA (XLPO0, XLPO0-A60/60);
AC 690V/80kA (XLPO0, XLPO0-A60/60);
AC 800V/50kA (XLPO0, XLPO0-A60/60);
AC 1000V/120kA (XLPO0, XLPO0-A60/60); 50kA (XLPO0-1P/2P/4P);
极数 1P (XLPO0-1P), 2P (XLPO0-2P), 3P (XLPO0, XLPO0-A60/60), 4P (XLPO0-4P);

直流产品接线方式:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-09

自我声明地点: 厦门

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。