

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE    CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

Circuit-breaker

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

ABB Switzerland Ltd Low Voltage Products  
Fulachstrasse 150, 8201 SCHAFFHAUSEN  
SWITZERLAND

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

ABB Switzerland Ltd Low Voltage Products  
Fulachstrasse 150, 8201 SCHAFFHAUSEN  
SWITZERLAND

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

ABB Switzerland Ltd Low Voltage Products  
Fulachstrasse 150, 8201 SCHAFFHAUSEN  
SWITZERLAND

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated current: 10 - 125 A  
Rated voltage: AC 230/400 V  
Number of poles: 1; 2; 3; 4

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

WMT Procedure

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Series S800C

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

Icn: 15 kA  
Instantaneous tripping current: B; C; D

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60898-1(ed.1);am1;am2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

423200-1200-0803/194712

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification



Date: 2014-04-29

Signature:

M. Felber



Ref. Certif. No.

**DE1-53875**


**Additional information (if necessary)**  
**Information complémentaire (si nécessaire)**

Rated current: 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A (B- and C-characteristic)  
10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (D-characteristic)  
Rated voltage: 230/400 V (1 pole)  
400 V (2, 3, 4 poles)

These further test reports are part of this Certificate:  
423200-1200-0803/194712-000 to -054

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2014-04-29

Signature:

M. Felber