



EU Declaration of Conformity Déclaration de conformité UE

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

DTS
31, 33 rue de Clotais
94360 Bry sur Marne
FRANCE

Equipment	Marking	Certificate number
EVS	II2 GD IIC T5 ou/or T4, IIIC T85°C	LCIE 11ATEX3065X
EVD EVDL	II 2 D IIIC T85°C ou/or T65°C	LCIE 11ATEX3092X
XFF - XFR- XEL - XEL BAES - XLF (XFR, XFF Led)	II2 GD IIC ou/or IIB T6 ou/or T5 IIIC T70°C à/to T95°C	INERIS 11ATEX0051X
XFP - XEP - XEL BAES - XLP (XFP Led)	II2 GD IIC ou/or IIB T6 à/to T3 IIIC T70°C à/to T195°C	INERIS 11ATEX0052X
XFRL- XFFL - XEL - XEL BAES (CTX – XPL – 601 -226 – 236 – 1118- 420)	II2 GD IIC ou/or T6 IIIC T80°C ou/or T70°C	INERIS 13ATEX0050X
XFPL - XEP -XEL - XEL BAES	II2 GD IIC ou/or IIB T6 IIIC T80°C ou/or T70°C	INERIS 13ATEX0051X
XSF XQF XEF	II 2 GD IIB T5 à/to T3 IIIC T100°C à/to T200°C	LCIE 00ATEX6019X
XLF	II2 GD IIB T6 à/to T4 IIIC T85°C à/to T135°C	LCIE 13ATEX3075X
ESB	II 2 G IIC T4	INERIS 11ATEX0058

Equipment meet the requirements of the following directives, by compliance with the harmonized standards
Les appareils satisfont aux exigences des directives suivantes, par la conformité aux normes harmonisées:

ATEX directive 2014/34/EU :

EN 60079-0 (2012) + A11 (2013), EN 60079-1 (2014), EN 60079-7 (2007), EN 60079-31 (2014)

A comparative analysis of these standards with the standards set out in the relevant certificates, shows that the equipment are not concerned by the major technical changes.

Une analyse comparative de ces normes avec les normes énoncées dans les certificats correspondants, montre que les appareils ne sont pas concernés par les modifications techniques majeures.

EMC directive 2014/30/EU :

EN 55015 (2013), EN 61000-3-2 (2014), EN 61000-3-3 (2014), EN 61547 (2009)

And also meet the protection against other risks, listed in Annex II §1.2.7 of ATEX directive, by compliance with the standards:

Et satisfont également à la protection d'autres risques, listés dans l'annexe II point 1.2.7 de la directive ATEX, par la conformité aux normes :

EN 60598-1 (2015), EN 60598-2-1 (1989), EN 60598-2-2 (2012), EN 60598-2-5 (1998), EN 60598-2-22 (2014), EN 60529(1991) +A2 (2013), EN 62262 (2004).

The Notified Bodies conducting the type examination are

Les Organismes notifiés en charge des examens de type sont:

LCIE (0081)

33, avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses

INERIS (0080)

Parc Technologique ALATA
60550 Verneuil-en-Halatte

Sébastien BAZILLE
DTS Quality manager
Responsable Qualité DTS

Bry sur Marne, 12 June 2018