

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980303000207

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址:	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	时间继电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称:	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产企业地址:	Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产者联系信息

名称:	ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址:	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人:	Walter Kraus
电话:	+49783378233
电子邮箱:	walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间:	2020-09-21
自我声明地点:	Heidelberg
指定签字人:	
签章:	

授权代表信息

名称:	ABB (中国) 有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-21
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签章:	

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg

C. Göbel

W. KRAUS



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000207

产品系列、型号、规格:

CT-MFS.xx, CT-MBS.xx, CT-MVS.xx, CT-MXS.xx, CT-WBS.xx, CT-ERS.xx, CT-APS.xx, CT-AHS.xx, CT-ARS.xx, CT-SDS.xx: Ui:250V,500V(适用于额定控制电压是 380-440Vac 的型号);Uimp:4kV;AC-15:Ue:/Ie: 230V/3A;DC-13:Ue:/Ie: 24V/2A(CT-ARS.xx 除外),24V/1.5A(仅 CT-ARS.xx); Ith:4A;外壳防护等级:IP20; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-21
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-21
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel
W. Kraus



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000207

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

Example		CT - I	MFS - II	2 III	1 IV	S V
I	Sense/Type	CT	Electronic timer relays			
II	Variant	MFS	Multifunction timer 10 Functions			
		MBS	Multifunction timer 10 Functions			
		MVS	Multifunction timer 10 Functions			
		MXS	Multifunction timer 5 Functions			
		WBS	Impulse and flasher timer			
		ERS	ON-delay timer			
		APS	OFF-delay timer			
		AHS	OFF-delay timer			
		ARS	OFF-delay timer without auxiliary voltage			
		SDS	Star-delta timer			
III	Relay-Outputs	1	1 C/O - Contact			
		2	2 C/O - Contact or 2 N/O Contact			
IV	Input / Supply Voltage	1	24 - 240 V AC / DC			
		2	24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC			
		3	380 - 440 V AC			
		7	110 V AC			
		8	220 V AC			
		8	220 V AC			
V	Terminal Type	S	Screw Terminal			
		P	Push In / Spring Terminal			

CT - MFS 2 1 S
I II III IV V

I	系列	CT-	电子时间继电器
II	型号	MFS	多功能定时, 10个功能
		MBS	多功能定时, 10个功能
		MVS	多功能定时, 10个功能
		MXS	多功能定时, 5个功能
		WBS	脉冲和闪烁定时
		ERS	通电延时
		APS	断电延时
		AHS	断电延时
		ARS	断电延时无需辅助电压
		SDS	星三角转换
III	继电器输出	1	1对转换触点
		2	2对转换触点或2个常开触点
IV	输入/控制电压	1	24 - 240 V AC / DC
		2	24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC
		3	380 - 440 V AC
		7	110 V AC
		8	220 V AC
		8	220 V AC
V	端子类型	S	螺钉端子
		P	直插式/弹簧端子

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
 地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
 联系人: Walter Kraus
 电话: +49783378233
 电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
 自我声明时间: 2020-09-21
 自我声明地点: Heidelberg
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
 联系人: 钱钰
 电话: 18621366988
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
 自我声明时间: 2020-09-21
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:



ABB STOTZ KONTAKT GmbH
 Eppelheimer Straße 82
 69123 Heidelberg
 C. Göbel *[Signature]* W. Kraus *[Signature]*

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。