

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00841

Срок действия с 04.10.2017 по 03.10.2020

№ 2093000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № RA.RU.11MB03
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (495) 663-86-64, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ Вводы с твердой RIP изоляцией на напряжение 110 кВ для баковых масляных выключателей типа BR1B-90-110-550/2000; Вводы с твердой RIP изоляцией на напряжение 110 кВ линейные типов BR1L-90-110-550/1250 и BR1L-90-110-550/2000; Вводы с твердой RIP изоляцией на напряжение 110 кВ для трансформаторов типа BR1T-R-90-110-550/800, климатического исполнения «О», категории размещения 1, ТУ ГКСЛ 686351.006ТУ, ТУ ГКСЛ 686391.003ТУ, ТУ ГКСЛ 686391.002ТУ, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД2 27.90.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 10693-81 п.п. 2.1 - 2.3, 2.6, 2.11, 2.13, 2.15, 2.17 - 2.23, 2.24 (в части воздействия механических факторов внешней среды), 2.25, 2.26, 2.30, 2.31, 2.33 - 2.35, разделы 3, 4; ГОСТ Р 55187-2012 п.п. 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6 - 5.3.8, 5.4, 5.5.1, 5.5.2 (в части воздействия механических факторов внешней среды и сейсмостойкости), 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.9 - 5.6.14, 5.7, разделы 6, 7; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 2.1, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.7.1, 3.7.2; ГОСТ 12.2.007.2.-75 п.п. 2.5, 3.10; ГОСТ 12.2.007.3-75 п.п. 1.2, 1.3

код ТН ВЭД России:

8546 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АББ»
(Филиал ООО «АББ» в г. Хотьково)

Россия, 117335, Москва, Нахимовский проспект, дом 58
тел. +7 (495) 777-22-20, факс +7 (495) 777-22-21, ИНН 7727180430

Адрес производства: Россия, 141371, Московская обл. г. Хотьково, ул. Заводская, д.1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АББ»

Россия, 117335, Москва, Нахимовский проспект, дом 58

тел. +7 (495) 777-22-20, факс +7 (495) 777-22-21, ИНН 7727180430

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006-136-2017 от 15.09.2017, ИЦ ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № RA.RU.21MB06

Экспертиза протоколов испытаний № 012-13э-2017 от 18.09.2017, ОС ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № RA.RU.11MB03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия - на изделии и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001: 2015 № TIC 15 100 117437, действителен до 13.04.2020

Маркирование продукции производится знаком

соответствия ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия - на изделии и в

сопроводительной документации. Схема сертификации 3. Сертификат соответствия системы менеджмента

качества требованиям ISO 9001: 2015 № TIC 15 100 117437, действителен до 13.04.2020



Руководитель органа

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Ю. Горшунов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации