



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° T 07010 / 587678

Délivrée à:
Delivered to:

KAUFEL S.A.
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

KAUFEL SA (2013BA)
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A INCANDESCENCE
BAES OF EVACUATION WITH INCANDESCENCE

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

KAUFEL

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

PRIMO+ ET 60

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP55 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50
Flux lumineux : 45 lm - Tenue au fil incandescent à 960°C

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 4 x 1,2 V / 1,7 Ah - SANYO 4KR-SCH
4 x 1,2 V / 1,7 Ah - KAUFEL D-SC1700Hx4
4 x 1,2 V / 1,6 Ah - SAFT 4 VNT CS U

Lampes de secours : 2 x ES 4,8 V / 0,5 A

Veille : 2 Leds

Mise à jour du référentiel et ajout d'une nouvelle source d'accumulateurs

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais LCIE 94063-587134 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 07010 / 577465 du 2008-12-04

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2009-08-31

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

