

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003044

ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Oy
生产者地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: ABB Oy
生产企业地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003044

产品系列、型号、规格:

OT100F, OT100FT, OT125F, OT125FT, OT125M, OT125MLE: Uimp: 8kV; Ui: 750V; OT100F, OT100FT: Ith: 115A; Ue/Ie: 415/500/690V/100A (AC-21A, AC-22A); 415V/80A, 500V/60A, 690V/40A (AC-23A); OT125F, OT125FT: Ith: 125A; Ue/Ie: 415/500/690V/125A (AC-21A, AC-22A); 415V/90A, 500V/70A, 690V/50A (AC-23A); OT125M: Ith: 125A; Ue/Ie: 415/500V/125A (AC-21A, AC-22A); 415V/90A, 500V/70A (AC-23A); OT125MLE: Ith: 125A; Ue/Ie: 400V/125A (AC-21A, AC-22A); Icm: 3.6kA/690V; Icw: 2.5kA/1s; 使用类别: AC-21A, AC-22A, AC-23A; 极数: 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz; IP20 (仅对前面板); 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: VAASA
指定签字人: 
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003044

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

OT	125	FT	3	N1	Mounting of the 4th pole 第四极的配置 N1=Fourth pole on the left side, 带第四极位于开关左侧 N2=Fourth pole on the right side, 带第四极位于开关右侧 blank=basic 4th pole 基础款第四极
					Number of poles 极数 3--3 poles 3 极 4--4 poles 4 极 6--6 poles 6 极 8--8 poles 8 极
					Mounting 安装方式 F Base& DIN-rail mounting 底板和 DIN 导轨安装 FT Door mounting 门上安装 M Base& DIN-rail mounting(white body, 415-500V rating) M 底板和 DIN 导轨安装(白色壳体, 415-500V 等级) MEL Base& DIN-rail mounting(white body, 400V rating) MEL 底板和 DIN 导轨安装(白色壳体, 400V 等级)
					Switch size 电流等级(A) 100, 125
					Switch disconnecter 隔离开关型号

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。