Aanvaardingsattest - type-bestek 400, deel 400.D.04
Certificat d'agrément – cahier des charges-type 400, partie 400.D.04

nr – n° Toestel nr – Luminaire n°	**43.03.14 - 45.11** **4.45.03.02**
Van – du Geldigheid - Validité	**2013-03-22** **2013-12-31**

De Commissie voor Aanvaarding van Lichttoestellen, aanvaardt, na onderzoek en steunend op de proefverslagen :
La Commission pour l'Agrément des Luminaires, agrée, après examen et au vu des rapports d'essais :

Attest. ENEC KEMA n°2060188.02 van/du 2007 -01-17
Rapport KEMA n°97.4457.51-KRQ/LHL van/du 1998-01-1 3
Rapport LABORELEC n°58012/126B4 van/du 1998-06-17
Rapport LABORELEC n°58795/137A1 van/du 2000-01-25

Het verlichtingstoestel Le luminaire	**HOR-A/1/ZT/LB400**
Uitgerust met batterijen Equipé des batteries	**SAFT ; Ni-Cd ; 3,6V – 4 Ah**
Vervaardigd door Fabriqué par	**VanLien België / Belgique** **Vichtsesteenweg 248** **8540 DEERLIJK**
Overeenkomstig het type-verlichtingstoestel Conforme au luminaire-type	**VSI 8 AUT**

De Regie der Gebouwen behoudt zich het recht de aanvaarding in te trekken vóór de geldigheidsdatum.
La Régie des Bâtiments se réserve le droit de retirer l'agrément avant la date de validité.

Elke wijziging aan het verlichtingstoestel annuleert automatisch de aanvaarding.
Toute modification du luminaire annule automatiquement l'agrément.

ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN DE REGIE DER GEBOUWEN,
ADMINISTRATEUR GENERAL DE LA REGIE DES BATIMENTS,

LAURENT VRIJDAGHS

HET DIENSTHOOFD,

LE CHEF DE SERVICE,

Ir E. LAMBERT

Regie der Gebouwen – Régie des Bâtiments
Dienst Elektriciteit, Elektronica en Telecommunicatie
Service Electricité, Electronique et Télécommunications

Gulden Vlieslaan 87 bus 2 – Avenue Toison d'Or 87 bte 2
Brussel 1060 Bruxelles
www.regiedergebouwen.be - www.regiedesbatiments.be

Regie der Gebouwen
Régie des Bâtiments

.be