



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE N° : 13042 / 644349

LICENCE

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	KAUFEL S.A. Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	KAUFEL SA (2013BA) Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE
Produit : <i>Product:</i>	Luminaire d'éclairage de sécurité alimenté par source centralisée <i>Centrally supplied maintained emergency escape luminaire</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	KAUFEL
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	DUO ET 230/3000 L Noir
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Classe II - IP55 - IK08 Tension assignée (V) / fréquence (Hz) : 230V~ 50Hz Puissance assignée : 60VA Flux lumineux P - NP : 2200 lm Lampes de secours : Phare a led 2 x 12 V / 27 W Tenue au fils incandescent : 960°C (Enveloppe) 850°C (phare)
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Modification référence produit
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF EN 60598-1:2009+A11:2009 NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008 UTE C 71-802:2001
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	LCIE n° 122137-643672 Cr 2013/09/10
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n° 13042 / 643672 du 2013-09-02

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-09-12

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

