强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302000878

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Oy
生产者地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	隔离开关熔断器组
产品系列、型号、规格:	OS1200L_, OS1250D_, OS1250B_, OS1250DA_;型号规格见附件
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	ABB Oy
生产企业地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980302000878

产品系列、型号、规格(附件)：

OS1200L_, OS1250D_, OS1250B_, OS1250DA_
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 1250A(OS1250D, OS1250B, OS1250DA), 1200A(OS1200L);
OS1250D, OS1250DA, OS1250B:
AC-21A: Ue/Ie: AC415V/1250A;
AC-21B: Ue/Ie: AC690V/1250A;
AC-22A: Ue/Ie: AC415V/1250A;
AC-22B: Ue/Ie: AC690V/1250A;
AC-23A: Ue/Ie: AC415V/1000A;
AC-23B: Ue/Ie: AC690V/1000A;
OS1200L:
AC-21B: Ue/Ie: AC600V/1200A;
AC-22B: Ue/Ie: AC600V/1200A;
AC-23B: Ue/Ie: AC600V/1000A;
Iq: OS1250D, OS1250DA, OS1250B:
2P: 100kA(500V), 80kA(690V);
3P: 80kA(500V), 80kA(690V);
4P: 100kA(500V), 80kA(690V);
OS1200L: 100kA(600V);
使用类别：AC-21A, AC-22A, AC-23A, AC-21B, AC-22B, AC-23B;
极数：2P, 3P, 4P;
适用频率：50/60Hz;
IP20(仅对前面板)

型号解释：

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

ABB (CHINA) LIMITED 中国有限公司

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980302000878

产品系列、型号、规格(附件)：

OS 1250 D 22 H F P

P=handle&shaft included 标配柜外安装手柄和转轴
K=direct handle 标配直接安装手柄
Blank=without handle&shaft 空白=不带手柄和转轴

Fourth pole 第四极
F=Fused neutral 熔断器中性极
N1=Switched neutral on left side
开关中性极（位于开关左侧）
N2=Switched neutral on right side
开关中性极（位于开关右侧）
N3=a detachable neutral link integrated into the mechanism 可拆卸开关中性极（位于机械机构内）

H=sliver layer 20μ 镀银 20μ
Blank=silver layer 7μ 空白=镀银 7μ

Poles(according to side of mechanism) 极数
2 poles(2 极)- 02 20 11
3 poles(3 极)- 03 30 12 or 21
4 poles(4 极)- 04 40 13 31 or 22
1 Number= number of poles on left side
第一位数字表示在机械结构左边的极数
2 Number= number of poles on right side
第二位数字表示在机械结构右边的极数

Type of fuse holder 熔断器支持件型号
B=BS
D=DIN 4
DA=DIN 4a
L=fuse L

Rated current: 1200,1250 电流等级(A)

OS= switch-disconnector-fuse
隔离开关熔断器组型号

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。