

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003705

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
生产者地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 电动机保护用断路器  
产品系列、型号、规格: MS116; 详细参数见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2008; GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
生产企业地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

## 生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany  
联系人: Werner Boeser  
电话: +4962217011312  
电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-21  
自我声明地点: Heidelberg  
指定签字人:  
签章:

C. Göbel

W. Boeser

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82  
D-69123 Heidelberg

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-21  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003705

产品系列、型号、规格(附件):

MS116

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V, AC400V, AC440V, AC500V, AC690V;

In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics 和 Icu 见下表:

Type	230 V/400V AC		440 V AC		500 V AC		690 V AC	
	Ics (kA)	Icu (kA)	Ics (kA)	Icu (kA)	Ics (kA)	Icu (kA)	Ics (kA)	Icu (kA)
MS116-0.16	50	50	50	50	30	30	30	30
MS116-0.25	50	50	50	50	30	30	30	30
MS116-0.4	50	50	50	50	30	30	30	30
MS116-0.63	50	50	50	50	30	30	30	30
MS116-1.0	50	50	50	50	30	30	30	30
MS116-1.6	50	50	50	50	30	30	30	30
MS116-2.5	50	50	10	10	10	10	5	5
MS116-4.0	50	50	6	6	6	6	2	2
MS116-6.3	50	50	6	6	6	6	2	2
MS116-10.0	50	50	6	6	6	6	2	2
MS116-12.0	25	25	6	6	6	6	2	2
MS116-16.0	16	16	6	6	4	4	2	2
MS116-20	10	15	3	6	3	4	2	2
MS116-25	10	15	3	6	3	4	2	2
MS116-32	10	10	3	6	3	4	2	2

脱扣级别: 10;

适用隔离;

使用类别: A, AC-3;

极数: 3P

### 生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
 地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany  
 联系人: Werner Boeser  
 电话: +4962217011312  
 电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-21  
 自我声明地点: Heidelberg  
 指定签字人:  
 签 章:

C. Göbel

W. Boeser

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
 Eppelheimer Straße 82  
 D-69123 Heidelberg

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦  
 联系人: 钱钰  
 电话: 18621366988  
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-21  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签 章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。