



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : 10112 / 763704**

Titulaire :  
*License Holder:*

**KAUFEL SA**  
206, Route de Saint Martin d'Ordon  
89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**KAUFEL SA (N°2013BA)**  
206, Route de Saint Martin d'Ordon  
89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit :  
*Product:*

**Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée**  
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with other light source P and NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

KAUFEL

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

BRIO+ ET 48...230/60L COM code 497702

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Résistance au fil incandescent à 960°C

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
UTE C 71-802:2001  
NF 467:2012

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR N°154242-717880 A/B Version : 01 – N°172018-763705 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

La licence / *License* 10112 / 717882 du/of 31/05/2018. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) /Update further to the evolution of the standard(s)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 19/08/2021

**Gilles LEMONNIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license  
10112 / 763704**

**Caractéristiques / Characteristics :**

<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Valeur / Value</b>
Tension assignée / Rated voltage	48/110/230V 230V
Nature du courant / Nature of supply	DC = AC ~
Fréquence assignée / Rated frequency	/ 50 Hz
Puissance assignée / Rated power	1.1W 3 VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	P/NP : 45 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 LEDs