

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302001624



ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Oy
生产者地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	ABB Oy
生产企业地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB (中国) 有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签章:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302001624



产品系列、型号、规格:

OT16F_, OT16FT_, OT16M_, OT25F_, OT25FT_, OT25M_, OT40F_, OT40FT_, OT40M_, OT40ML_; 详见参数附件

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: VAASA
指定签字人: 
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001624

产品系列、型号、规格(附件):

OT16F, OT16FT, OT16M, OT25F, OT25FT, OT25M, OT40F, OT40FT, OT40M, OT40ML
Uimp: 8kV;
Ui: 750V;
OT16F, OT16FT:
Ith: 25A
Ue/Ie: 415/500/690V/16A (AC-21A, AC-22A)
415/500V/16A, 690V/10A (AC-23A)
OT16M:
Ith: 25A
Ue/Ie: 415V/16A
OT25F, OT25FT:
Ith: 32A
Ue/Ie: 415/500/690V/25A (AC-21A, AC-22A)
415/500V/20A, 690V/11A (AC-23A)
OT25M:
Ith: 32A
Ue/Ie: 415V/25A (AC-21A, AC-22A)
415V/20A (AC-23A)
OT40F, OT40FT
Ith: 40A
Ue/Ie: 415/500/690V/40A (AC-21A, AC-22A)
415/500V/23A, 690V/12A (AC-23A)
OT40M:
Ith: 40A
Ue/Ie: 415V/40A (AC-21A, AC-22A)
415V/23A (AC-23A)
OT40ML:
Ith: 40A
Ue/Ie: 400V/40A (AC-21A, AC-22A)
400V/23A (AC-23A)
Icm(峰值): 705A;
Icw: 500A/1s;
Iq: 400V/50kA (OT40ML), 415V/50kA (OT16M, OT25M, OT40M), 690V/50kA (OT16F/FT, OT25F/FT, OT40F/FT)
使用类别: AC-21A, AC-22A, AC-23A;
极数: 3P, 4P;
适用频率: 50/60Hz;
IP20 (仅对前面板)

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001624

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

OT	16	F	4	N2
Included accessories 包含附件				
N1=Fourth pole on the left side, 带第四极位于开关左侧				
N2=Fourth pole on the right side, 带第四极位于开关右侧				
blank=basic 4th pole, 基础款第四极				
Number of poles 极数				
3--3 poles 3 极				
4--4 poles 4 极				
6--6 poles 6 极				
8--8 poles 8 极				
Mounting 安装方式				
F Base& DIN-rail mounting 底板和 DIN 导轨安装				
FT Door mounting 门上安装				
M Base& DIN-rail mounting(415V rating, grey body)				
M 底板和 DIN 导轨安装(415V 等级, 灰色壳体)				
ML Base& DIN-rail mounting(400V rating, white body)				
ML 底板和 DIN 导轨安装(400V 等级, 白色壳体)				
Switch Size 电流等级(A)				
16, 25, 40				
Switch disconnecter 隔离开关型号				

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。