LICENCE

LCIE N° : T 24010 / 800768

Titulaire : *License Holder:*	**KAUFEL SA** 206, Route de Saint Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS - FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**KAUFEL SA (N°2013BA)** 206, Route de Saint Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS - FRANCE
Produit : *Product:*	**BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à led P** *BAES for evacuation or for atmosphere with light-emitting diode P*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	HAZLUX
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme InduXEL : InduXEL222 EX ET 460L A InduXEL222 EX ET 460L COM
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	SATI
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 NF EN IEC 60598-2-22:2022 NF EN 62034:2012 NF C 71-800:2000 NF C 71-801:2000 NF C 71-820:1999 UTE C 71-806:2007
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n° 22286081-800769 Version 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/08/2024

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
T 24010 / 800768

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique / Characteristic	**Valeur / Value**
Type / Type	Ambiance / Balisage SATI
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Puissance assignée / Rated power	1,9W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP65
Degré IK / IK degree	IK07
Flux assigné / Rated lumen output	400 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 4 x 1,2 V / 1,2Ah – ABB 105BAT111 Ni-MH 4 x 1,2 V / 1,1Ah – ABB 105BAT112
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	40 Leds
Télécommande/Remote control	oui / yes