

System med infällda installationsdosor monterade i gipsskivevägg

Innehavare/Utfärdat för

ABB Oy

Porvoon Sisäkehä 2, P.O. Box 16, FI-06101 Porvoo

VAT nummer: FI07634030

Tel: +358 10 22 11, Fax: +358 10 22 54 255

Hemsida: www.abb.fi

Produktbeskrivning

Infällda installationsdosor typ apparatdosa AU5.6, apparatdosa AU60.1 och kopplingsdosa AU67, med tillhörande dosstöd och doslock monterade i gipsskivevägg. Materialet i dosorna består av glasfiberförstärkt polypropen och polyamid.

Avsedd användning

Installationsdosor för infälld montering i brandcellsskiljande gipsskiveväggar i brandteknisk klass EI 60 med minsta tjocklek 120 mm.

Handelsnamn

AU5.6, AU60.1 och AU67

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*

5:231

* Väggen ska uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och ha en minsta tjocklek av 120 mm. Väggen ska isoleras med stenull med lägsta densitet 28 kg/m³ enligt tillhörande handling.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2019-01-31.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollplan för AU5.6, AU60.1 och AU67 (dokument från ABB Oy).

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0854-09 | 2020-04-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo, Finland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	ABB Oy
Tillverkningsställe	Asennustuotteet, Porvoo
Produktens typbeteckning	t.ex. AU5.6
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0854-09
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. P903103 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för apparatdosor AU5.6 och AU60.1 samt kopplingsdosa AU67" daterad 2020-03-23.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av installationsdosor som är avsedda att monteras i brandcellsskiljande väggar.

Väggar som dosorna monteras i förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och minsta väggjocklek ska vara 120 mm. Isoleringen i väggen förutsätts vara CE-märkt i klass A1 eller A2-s1,d0 och ha en lägsta densitet av 28 kg/m³.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-02-06, med projektnummer 9PO1002.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-04-06.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson