

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307006704



ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。



ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: XT5N, XT5S, XT5H, XT5L, XT5V, XT5X; 参数及型号解释详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A.
生产企业地址: Via Enrico Fermi n° 40, 03100Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: 
签章: 

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006704

产品系列、型号、规格(附件):

XT5N, XT5S, XT5H, XT5L, XT5V, XT5X
 Ulmp8kV;
 Ue:1000V;
 Ue: AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V,
 AC690V; DC250V(绝缘体), DC500V(绝缘体), DC750V(绝缘体);
 Icc: 250A, 300A, 320A, 400A, 500A, 600A, 630A;
 Ics, Icu 如下表:

	XT5N	XT5S	XT5H	XT5L	XT5V	XT5X
Icu 220-230-240Vac [kA]	70	85	100	150	200	200
Icu 380-400-415Vac [kA]	36	50	70	120	200	200
Icu 440Vac [kA]	36	50	65	100	180	200
Icu 500Vac [kA]	25	30	50	85	150	150
Icu 525Vac [kA]	25	30	50	85	100	120
Icu 660-690Vac [kA]	20	25	40	70	80	100
Icu 750-900Vac (2 poles or more) [kA]	24	33	50	70	85	100
Icu 750Vdc (1 pole or more) [kA]	-	-	-	-	85	100
Icu 220-230-240Vac [kA]	70	85	100	150	200	200
Icu 380-400-415Vac [kA]	36	50	70	120	200	200
Icu 440Vac [kA]	36	50	65	100	180	200
Icu 500Vac [kA]	25	30	50	85	150	150
Icu 525Vac [kA]	25	30	50	85	100	120
Icu 660-690Vac [kA] In<=300A	20	25	40	70	80	100
Icu 660-690Vac [kA] In>300A	20	25	30	35	40	50
Icu 750-900Vac (2 poles or more) [kA]	24	33	50	70	85	100
Icu 750Vdc (1 pole or more) [kA]	-	-	-	-	85	100

Icu: 5kA/1s(250A-400A), 6kA/1s(500A);
 频率: 50/60Hz;
 选择性类别: A 类(630A), B 类(250-500A);
 过电流保护原理: 热磁式, 电子式;
 脱扣原理:
 极数: 3P, 4P
 标准认证: CQC 证书编号: CQC2015010304766024
 AUX: 250V, AUX-C: 250V, AUX-SA: 250V, AUX-SA-C: 250V
 Itrc5A;
 AC-15kA/1s(250V/4A, 125V/5A);
 AC-14kA/1s(250V/5A, 125V/6A)AC-13kA/1s(250V/6A, 125V/6A);
 DC-14kA/1s(250V/0.03A, 110V/0.05A);
 DC-13kA/1s(250V/0.03A, 110V/0.05A);
 DC-12kA/1s(250V/0.3A, 110V/0.5A);
 1NO1NC, 2NC, 2NC, 3NO, 3NC, 4NO, 4NC;
 符合标准: N 和电子附件:
 分断能力: VDE; Ue: 110-240VAC, 110-250VDC; 50/60Hz;
 欠电压脱扣: VU; Ue: 110-127VAC, 110-125VDC, 220-240VAC, 220-250VDC; 50/60Hz

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
 地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
 联系人: Roberto Amboni
 电话: +39 035****
 电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
 自我声明时间: 2022-03-29
 自我声明地点: Bergamo
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
 地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
 联系人: 钱钰
 电话: 1862136****
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
 自我声明时间: 2022-03-29
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307006704



产品系列、型号、规格(附件):



生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章: *Monica Cap...*

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307006697

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: XT6N; XT6S; XT6H; 参数及型号解释详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A.
生产企业地址: Via Enrico Fermi n° 40, 03100Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章: *Manh Gela*

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。