

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307004939

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A.
生产企业地址: Via Enrico Fermi n° 40, 03100 Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: ABB S.p.A.
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004939

产品系列、型号、规格:

E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.2V-A, E6.2V-A/f; E6.2S/E9; E6.2S/E9/f; E6.2H/E9; E6.2H/E9/f; E6.2X/E9; E6.2X/E9/f; E6.2S/E9FS; E6.2H/E9FS; 详见附件

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章: 

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004939

产品系列、型号、规格(附件):

E6 2H, E6 2V, E6 2H-E, E6 2V-E, E6 2S/E9,
E6 2H/E9, E6 2X/E9, E6 2S-E9FS, E6 2H-E9FS
Ui: 1000V;
Uimp: 12kV;
Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V,
AC690V;
AC725V (E6 2S-E9, E6 2S-E9-F and E6 2S-E9FS);
AC800V, AC900V (E6 2H-E9, E6 2H-E9-F, E6 2X-E9, E6 2X-E9-F and E6 2H-E9FS);
In: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A,
3000A, 3200A, 3600A, 4000A, 5000A, 6000A, 6300A/E6 2H, E6 2V, E6 2H-E, E6 2V-E,
E6 2S-E9, E6 2S-E9-F, E6 2H-E9, E6 2H-E9-F, E6 2X-E9, E6 2X-E9-F, E6 2S-E9FS, E6 2H-E9FS);
250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 3200A, 3600A,
4000A, 5000A/E6 2V-A, E6 2V-A-F);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics, Icu 和 Icw 见下表:

系列/型号	E6 2H-E9		E6 2H-E9-F		E6 2X-E9		E6 2X-E9-F		E6 2S-E9		E6 2S-E9-F	
	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	Icu
3000A, 3200A, 3600A, 4000A, 5000A, 6000A, 6300A/E6 2H, E6 2V, E6 2H-E, E6 2V-E, E6 2S-E9, E6 2S-E9-F, E6 2H-E9, E6 2H-E9-F, E6 2X-E9, E6 2X-E9-F, E6 2S-E9FS, E6 2H-E9FS)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 3200A, 3600A, 4000A, 5000A/E6 2V-A, E6 2V-A-F)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

额定频率: 50/60Hz;
适用隔离:
选择性类别: B 类;
极数: 3P, 4P
触头结构: CQC21107322161
2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;
In: 16A
AC-12: Ue/Ic: 250V/16A, 125V/16A, 250V/10A, 125V/10A, 250V/8A,
125V/8A, 250V/6A, 125V/6A, 400V/3A;
DC-12: Ue/Ic: 250V/0.3A, 125V/0.6A;
触头结构(本体): 2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;
In: 16A;
AC-13: Ue/Ic: 400V/3A;
AC-14: Ue/Ic: 400V/3A, 250V/10A;
DC-13: Ue/Ic: 24V/0.1A;
DC-13: Ue/Ic: 250V/0.15A, 125V/0.3A;

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004939



产品系列、型号、规格(附件):

符合附录 N 的电子附件:

剩余线圈: YC: Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 230-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC;

长压脱扣器: YU: Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 230-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC;

分励脱扣器: YO: Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 230-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC;

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: ABB S.p.A.
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004939



产品系列、型号、规格(附件):

型号附件:



生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
 地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
 联系人: Roberto Amboni
 电话: +39 035****
 电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
 自我声明时间: 2022-03-29
 自我声明地点: Bergamo
 指定签字人:
 签章: ABB S.p.A. *Roberto Amboni*

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
 联系人: 钱钰
 电话: 1862136****
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
 自我声明时间: 2022-03-29
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。