

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003731

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.  
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: T4N250, T4S250, T4H250, T4L250, T4V250, T4V-HA; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division  
生产企业地址: Via Enrico Fermi, 14 - 03100 Frosinone Italy

### 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035\*\*\*\*  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2022-03-29  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: **ABB S.p.A.**  
签章:

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 1862136\*\*\*\*  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2022-03-29  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (ox.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003731

产品系列、型号、规格(附件):

T4N250, T4S250, T4H250, T4L250, T4V250, T4V-HA  
 Uimp: 8kV;  
 Ui: 1000V;  
 Ue: AC230V, AC415V, AC440V, AC500V, AC690V, AC800V, AC1000V, DC500V(2 极串), DC750V(3 极串);  
 Is: 20A,30A,32A,40A,50A,80A,100A,125A,150A,160A,200A,250A(TM);  
 100A,150A,160A,250A (PR221-PR223);160A,250A (PR223);  
 T4V-HA: 80A,100A,125A,150A,160A,200A,250A (TM);  
 过电流脱扣器类型: 热磁式,电子式;  
 N 型: AC230V: Icu:70kA, Ics:70kA; AC415V: Icu:36kA, Ics:36kA;  
 AC440V: Icu:30kA, Ics:30kA; AC500V: Icu:25kA, Ics:25kA;  
 AC690V: Icu:20kA, Ics:20kA; DC500V(2 极串): Icu:25kA, Ics:25kA;  
 DC750V(3 极串): Icu:16kA, Ics:16kA;  
 S 型: AC230V: Icu:85kA, Ics:85kA; AC415V: Icu:50kA, Ics:50kA;  
 AC440V: Icu:40kA, Ics:40kA; AC500V: Icu:30kA, Ics:30kA;  
 AC690V: Icu:25kA, Ics:25kA; DC500V(2 极串): Icu:36kA, Ics:36kA;  
 DC750V(3 极串): Icu:25kA, Ics:25kA;  
 H 型: AC230V: Icu:100kA, Ics:100kA; AC415V: Icu:70kA, Ics:70kA;  
 AC440V: Icu:65kA, Ics:65kA; AC500V: Icu:50kA, Ics:50kA;  
 AC690V: Icu:40kA, Ics:40kA; DC500V(2 极串): Icu:50kA, Ics:50kA;  
 DC750V(3 极串): Icu:36kA, Ics:36kA;  
 L 型: AC230V: Icu:200kA, Ics:200kA; AC415V: Icu:120kA, Ics:120kA;  
 AC440V: Icu:100kA, Ics:100kA; AC500V: Icu:85kA, Ics:85kA;  
 AC690V: Icu:70kA, Ics:70kA; DC500V(2 极串): Icu:70kA, Ics:70kA;  
 DC750V(3 极串): Icu:50kA, Ics:50kA;  
 V 型: AC230V: Icu:200kA, Ics:200kA; AC415V: Icu:200kA, Ics:200kA;  
 AC440V: Icu:180kA, Ics:180kA; AC500V: Icu:150kA, Ics:150kA;  
 AC690V: Icu:80kA, Ics:80kA; AC1000V: Icu:20kA, Ics:12kA;  
 DC500V(2 极串): Icu:100kA, Ics:100kA; DC750V(3 极串): Icu:70kA, Ics:70kA;  
 T4V-HA: AC800V: Icu:25kA, Ics:12kA;  
 选择性类别:A 类; 适用频率: 50/60Hz;  
 极数: 3P, 4P  
 直流接线图:



型号的释义:

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
 地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
 联系人: Roberto Amboni  
 电话: +39 035\*\*\*\*  
 电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
 自我声明时间: 2022-03-29  
 自我声明地点: Bergamo  
 指定签字人: **ABB S.p.A.**  
 签章: *More le Ciel*

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
 联系人: 钱钰  
 电话: 1862136\*\*\*\*  
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2022-03-29  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003731

产品系列、型号、规格(附件):



### 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
 地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
 联系人: Roberto Amboni  
 电话: +39 035\*\*\*\*  
 电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
 自我声明时间: 2022-03-29  
 自我声明地点: Bergamo  
 指定签字人: **ABB S.p.A.**  
 签章: *Manlio C...*

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
 联系人: 钱钰  
 电话: 1862136\*\*\*\*  
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2022-03-29  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。