

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001306

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产企业地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)****
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格:

AF190-*-*, AF205-*-*, AF190B-*-*, AF205B-*-*, AFS190-30-*-*, AFS205-30-*-*, 规格参数详见附件

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0) ****
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格(附件):

AF190-***, AF205-***, AF190B-***, AF205B-***, AFS190-30-***, AFS205-30-***
Ue: 1000V;
Uimp: 8kV;
Ith: 275A, 355A with terminal enlargement LW185;
AF(S)190-30:
AC-1: Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/275A, 1000V/250A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/190A, 500V/156A, 690V/135A, 1000V/85A;
AC-4: Ue/Ie: 500V/128A, 690V/93A, 1000V/72A;
AF(S)205-30:
AC-1: Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/350A, 1000V/275A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/190A, 500V/156A, 690V/104A, 1000V/85A;
AF190-40:
AC-1: Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/275A, 1000V/250A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/190A;
AF205-40:
AC-1: Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/350A, 1000V/275A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/205A;
Ith: 3P, 4P;
Us: Code 11: 24-60V 50/60Hz, 20-60V d.c.,
Code 12: 48-130V 50/60Hz, d.c.,
Code 13: 100-250V 50/60Hz, d.c.,
Code 14: 250-500V 50/60Hz, d.c.,
Code 33: 100-250V 50/60Hz, d.c. with PLC,
Code 34: 250-500V 50/60Hz, d.c. with PLC,
Code 42: 110-120V a.c. 50/60Hz (Fast contactor - limited voltage range),
Code 43: 220-240V a.c. 50/60Hz (Fast contactor - limited voltage range);
配用辅助触点: (外置)
CAL19-11, CAL19-11B: (C)C2013010304807426;
Ith: 18A;
1NO1NC, 2NO2NC;
AC-15: Ue/Ie: 127V/8A, 240V/4A, 440V/3A, 690V/2A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;
CEL19-10, CEL19-01: (C)C2016010304872180;
Ith: 0.1A;
1NO, 1NC;
AC-14: Ue/Ie: 24-125V/0.1A, DC-12: Ue/Ie: 24-110V/0.1A;

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)****
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001306



产品系列、型号、规格(附件):

型号的释义(Explanation of model type):

Full type 型号		AF190B-30-1(RT-13)				
		1 (AF190B)	2 (30)	3 (11)	4 (RT)	5 (13)
Position 位置	Product 产品	✓	✓		✓	
	package label 包装标签	✓	✓	✓	✓	✓

1 = Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小

AF190 = Basic model 基本型号

AF190B = For rolling stock applications 机车应用

AFS190 = Safety contacts 安全接触器

AF205 = Basic model 基本型号

AF205B = For rolling stock applications 机车应用

AFS205 = Safety contacts 安全接触器

2 = Number of main contacts

30 = 3 NO- and 0 NC-contacts 3 常开

40 = 4 NO- and 0 NC-contacts 4 常开

3 = Number of NO and NC auxiliary contacts 辅助触点(CAL19-11, CEL19-01 or CEL19-10)

00 = without auxiliary contact 无辅助触点

11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted) 侧装 CAL19-11

22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted) 侧装 2 pieces CAL19-11

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0) ****
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章:

授权代表信息


名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格(附件):

01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-01)
10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-10)
12 = 1 NO- and 2 NC-contacts (side-mounted 侧装 CAL19-11 and CEL19-01 only for
AFS-connector 快时
安全连接器)

4. Main terminal connection 主接线方式

"blank" indicates standard connection Blank 代表标准接线方式
RT indicates ring-tongue connection RT 代表环舌接线方式

5. Control supply voltage code 控制电压代号

11: $U_s = 20-60V$ d.c./24-60V a.c.
12: $U_s = 48-130V$ a.c./d.c.
13: $U_s = 100-250V$ a.c./d.c.
14: $U_s = 250-500V$ a.c./d.c.
31: $U_s = 20-60V$ d.c./24-60V a.c. with PLC-control
32: $U_s = 48-130V$ a.c./d.c. with PLC-control
33: $U_s = 100-250V$ a.c./d.c. with PLC-control
34: $U_s = 250-500V$ a.c./d.c. with PLC-control
42: $U_s = 110-120V$ a.c. (Fast contactor - limited voltage range)
43: $U_s = 220-240V$ a.c. (Fast contactor - limited voltage range)

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0) ****
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-06-14
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。