强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305001792

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Oy
生产者地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	自动转换开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称:	ABB Oy
生产企业地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签 章:	

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签 章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001792

产品系列、型号、规格:

OXA1000E_, OXA1250E_, OXA1600E_, OXA800U_,OXB1000E_, OXB1250E_, OXB1600E_, OXB800U_,OXA1000U_, OXB1000U_, OXA1200U_, OXB1200U_, OXA2000E_, OXB2000E_; 具体参数和型号解释详见附件

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001792

产品系列、型号、规格(附件)：

OXA1000E_, OXA1250E_, OXA1600E_, OXA800U_,OXB1000E_, OXB1250E_, OXB1600E_, OXB800U_,OXA1000U_, OXB1000U_, OXA1200U_, OXB1200U_, OXA2000E_, OXB2000E_;
额定绝缘电压(Ui)：1000 V (main poles, 415V (control unit PD3), 500V (control unit PD2);
额定冲击耐受电压（Uimp）：12kV;
使用类别：AC-31B, AC-32B, AC-33B, AC-33iA, AC-33A;
OXA1000E_, OXB1000E_:
约定发热电流(Ith)：1000A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/1000A;
AC-32B：Ue/ Ie：415V/1000A;
AC-33B：Ue/ Ie：415V/1000A;
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/1000A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/1000A;
OXA1250E_, OXB1250E_:
约定发热电流(Ith)：1250A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/1250A;
AC-32B：Ue/ Ie：415V/1000A/1250A(Top)/1250A(Bottom);
AC-33B：Ue/ Ie：415V/1000A/1250A(Top)/1250A(Bottom);
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/1250A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/1250A;
OXA1600E_, OXB1600E_, OXA800U_, OXB800U_:
约定发热电流(Ith)：1600A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/1600A;
AC-32B：Ue/ Ie：415V/1000A/1250A(Top)/1500A(Bottom);
AC-33B：Ue/ Ie：415V/1000A/1250A(Top)/1250A(Bottom);
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/1250A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/1250A;
OXA1000U_, OXB1000U_, OXA1200U_, OXB1200U_, OXA2000E_, OXB2000E_:
约定发热电流(Ith)：1600A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/1600A(Top)/2000A(Bottom);
AC-32B：Ue/ Ie：415V/1000A/1250A(Top)/1600A(Bottom);
AC-33B：Ue/ Ie：415V/1000A/1250A(Top)/1250A(Bottom);
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/1250A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/1250A;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：105kA;
额定短时耐受电流（Icw)：50kA/0.5s;
额定限制短路电流(Iq):100kA(熔断器保护)，85kA(断路器保护)；
电器级别：PC 级；
转换方式：ATSE;
极数：3P,4P
辅助回路额定冲击耐受电压（Uimp）：4kV;
控制回路额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001792

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释(Explanation of model/ type):

OX B 1600 E 3 S 4 Q B

Supply side	
B	Bottom
T	Top
Voltage code (phase to phase voltage)	
Q	200-415Vac
Control unit / HMI type	
2	Level 2 control unit
3	Level 3 control unit
4	Level 4 control unit
Neutral	
S	Switched neutral
O	Overlapping neutral
X	None
Phase poles	
3	3-phase poles
IEC / UL code	
E	IEC type
U	UL / IEC type
Switch size	
800, 1000, 1200, 1250, 1600	
Operation type	
A	I - II, open transition
B	I - 0 - II, delayed transition
TruONE ATS	
OX	Automatic transfer switch

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签 章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB（中国）有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001792

产品系列、型号、规格(附件)：

OX B 1600 E 3 S 4 Q B

接线方向
B 下进线（电源位于底部，负荷位于顶部）
T 上进线（电源位于顶部，负荷位于底部）

电压编码
Q 200-415Vac

控制器
2 Level 2 控制器（拨码开关）
3 Level 3 控制器（液晶显示屏）
4 Level 4 控制器（触摸屏）

中性线
S 可通断中性线
O 中性线重叠
X 无

极数
3 3极

标准
E IEC 标准
U UL / IEC 标准

ATS型号规格
800, 1000, 1200, 1250, 1600

转换类型
A 两段位转换 I - II，（没有用于断开负载连接的稳定OFF位置）
B 三段位转换 I - 0 - II，（有用于断开负载连接的稳定OFF位置）

TruONE ATS
OX 自动转换开关

注：800,1000,1200,1250,1600,2000 仅代表不同的型号规格用于全球市场销售用，与额定电流无关

生产者联系信息

名称：	ABB Oy
地址：	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人：	Kirsi Laine
电话：	+35 8102242445
电子邮箱：	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间：	2020-09-29
自我声明地点：	VAASA
指定签字人：	
签 章：	

授权代表信息

名称：	ABB（中国）有限公司
地址：	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人：	钱钰
电话：	18621366988
电子邮箱：	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间：	2020-09-29
自我声明地点：	北京
指定签字人：	
签 章：	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。