

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000883

厦门ABB低压电器设备有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：厦门ABB低压电器设备有限公司  
生产者地址：福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山西二路881号一层  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：厦门ABB低压电器设备有限公司  
生产企业地址：福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区舩山西二路881号

联系人：方斯地  
电话：0592-5725545  
电子邮箱：Stephen-sidi.fang@cn.abb.com  
指定签字人：



自我声明时间：2020-09-15  
自我声明地点：厦门  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000883

产品系列、型号、规格:

E2.2B/MS, E2.2N/MS, E2.2H/MS:  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;  
 $I_{th}$ : 2000A(E2.2B/MS), 2500A(E2.2N/MS, E2.2H/MS);  $U_e$ : AC440V, AC690V;  $I_e$ : 1600A, 2000A(E2.2B/MS);  
800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A(E2.2N/MS, E2.2H/MS);  
 $I_{cw}$ : 42kA/1s(E2.2B/MS), 66kA/1s(E2.2N/MS), 85kA/1s(E2.2H/MS);  $I_{cm}$ (峰值): 88kA(E2.2B/MS), 145  
kA(E2.2N/MS), 187kA(E2.2H/MS); 使用类别: AC-23A; 极数: 3P, 4P; 型号解释见附件

联系人: 方斯地  
电话: 0592-5725545  
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-15  
自我声明地点: 厦门  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。




# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000883

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



联系人: 方斯地  
电话: 0592-5725545  
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-15  
自我声明地点: 厦门  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。