PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus MK 1		

Laji	MITTAUSKESKUS
Tyyppi	1M2T21U
Sähkö nro	3417028
I_n 25A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 34

PEN PE,N,L1,L2,L3 25A
Al/70°
Cu/50°

F1–F3
0Q1
kWh
40A

N:o	N i m i t y s kW	A/A	mm²
	Syöttöliittimet Al 50/Cu 35 mm²		
0	Päävarokkeet	A/25	
0	Pääkytkin		
	tilavaraus ABB ylijännitesuojille OVRT23L40275P		
1F1		B 10 A	
1F2		B 10 A	
1F3		B 10 A	
2F1		B 10 A	
2F2		B 10 A	
2F3		B 10 A	
3F1		B 10 A	
3F2		B 10 A	
3F3		B 10 A	
4F1		B 16 A	
4F2		B 16 A	
4F3		B 16 A	
5F1		B 16 A	
5F2		B 16 A	
5F3		B 16 A	
6F1		C 16 A	
6F2		C 16 A	
6F3		C 16 A	
7F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		
8F1		C 16 A	
8F2		C 16 A	
8F3		B 10 A	

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Irsd
L1 L2 L3

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 23 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	500 mm
Korkeus:	700 mm
Syvyys :	112 mm

Yläpääty





Alapääty



Työ nro		Ark. koodi	31 MFC		–01
Pvm.	19.12.2008	Suunn.	PP	Tark. HJ	Hyv. ABB

KESKUS MK 1
PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS

Rakennuskohde

Työpiir:
Loppupiir.
Tall.koodi 3417028–K
Lehti 01 Lehdestä 0
Piirustus nro