

CERTIFICAAT

KEMA nummer: **96.2026.02**

Uitgegeven aan:
Opdrachtgever:
ABB HAF B.V.
Frankeneng 15
6716 AA EDE, Nederland

Fabrikant/Contractant:
ABB HAF B.V.
Frankeneng 15
6716 AA EDE, Nederland

Produkt : wandcontactdozen 10/16 A - 250 V (2-polig)

Handelsmerk(en) : HAF

Type(n)/model(len) : 3640-W2, 3640-W4

Het produkt en elke acceptabele variant van het produkt is gespecificeerd in de bijlage bij dit certificaat en in de documenten waarnaar wordt verwezen.

KEMA verklaart hiermee dat het voornoemde produkt is gecertificeerd op basis van:

- een typetest volgens het voorschrift CEE 7, 2de druk
- een inspectie van de productieplaats volgens CCA Group Operational Document CCA 204
- een certificatie-overeenkomst met het nummer 900017.

KEMA verleent hiermee het recht tot het gebruik van het KEMA certificatiemerk



Het KEMA-KEUR certificatiemerk mag op voornoemd produkt worden aangebracht gedurende de looptijd van de KEMA-KEUR certificatie-overeenkomst en onder de voorwaarden van de KEMA-KEUR certificatie-overeenkomst.

Dit certificaat is uitgegeven op: 21 november 1996

C.M. Boschloo
Certificatiemanager

© Integrale publikatie van dit certificaat is toegestaan



SPECIFICATIE VAN HET GECERTIFICEERDE PRODUKT**Produktgegevens**

produkt	:	wandcontactdozen 10/16 A - 250 V (2-polig)
handelsmerk	:	HAF
typen	:	3640-W2, 3640-W4
wijze van monteren	:	speciale uitvoering voor gebruik in combinatie van de kabeldoos, type 3640 van het zelfde fabrikaat
afdekking	:	kap van thermoplastisch materiaal
voetplaat	:	type 20-02; fabrikaat Busch-Jaeger
aansluitklemmen	:	schroefloze klemmen
nominale stroomsterkte	:	16 A
nominale spanning	:	250 Vac
aarding	:	met randaardcontact
opschriften	:	- merknaam en type aanduiding op de afdekking

Produktgegevens – type 3640-W2

uitvoering : twee voudig

Produktgegevens – type 3640-W4

uitvoering : vier voudig

KEURING**Keuringseisen**

K11C (NEN 1020, 4de druk) gebaseerd op CEE 7, 2de druk.

Keuringsresultaten

De keuringsresultaten zijn vastgelegd in KEMA keuringsdossier 96.2026.02.

Opmerkingen

Dit rapport is mede gebaseerd op de resultaten van ons rapport 95.6902.01.

Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat geheel aan de eisen is voldaan.

Getest door : H. Boers 

Gecontroleerd door : H.R.M. Barends 

N.V. KEMA

Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem

Postbus 9035, 6800 ET ARNHEM

Telefoon (026) 3 56 28 50, Telefax (026) 3 51 49 22

PRODUKTIEPLAATS(EN)

ABB HAF B.V., Frankeneng 15, 6716 AA Ede, Nederland