

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000806

ABB新会低压开关有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：ABB新会低压开关有限公司
生产者地址：广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址：广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人：董秋宏
电话：0750-6334646
电子邮箱：donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
指定签字人：



自我声明时间：2020-09-14
自我声明地点：新会
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000806

产品系列、型号、规格:

OT160, OT200, OT250, OTM160, OTM200, OTM250; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 250A; Ue: AC1140V; Ie: 135A (AC-23A), 160A, 200A, 250A (AC-22A); Icw: 8kA/1s; Icm(峰值): 30kA; 使用类别: AC-22A, AC-23A; 极数: 2P, 3P, 4P; 频率: 50/60Hz; 型号解释见附件

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna.qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000806



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

OT □ □ □ □ □ - 1140
1 2 3 4 5 6 7

- 1、隔离开关: OT(不带电动操作机构型)、OTM(带电动操作机构型);
- 2、额定电流: 160、200、250
- 3、适用标准: E (适用 IEC 标准)、U (适用 IEC/UL 标准)
- 4、内部识别码: V (仅适用于 OT160, 用于区别其他 ABB 生产的 OT160)、空白 (无内部识别码)
- 5、极数及位置识别码:
OT 型识别码: 02: 操作机构右边 2 极; 03: 操作机构右边 3 极; 04: 操作机构右边 4 极;
OTM 型识别码: 2: 操作机构右边 2 极; 3: 操作机构右边 3 极; 4: 操作机构右边 4 极
- 6、操作方式: P (配门板操作手柄及轴)、K (配直接操作手柄)、空白 (无操作手柄)
M24D (配 24VDC 电动操作机构)、M48D (配 48VDC 电动操作机构)
M110C (配 110VAC 电动操作机构)、M110V (配 110VAC/DC 电动操作机构)
M230C (配 230VAC 电动操作机构)、M230V (配 230VAC/DC 电动操作机构)
- 7、电压识别码: 1140 代表 1140VAC

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点:

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。