中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010307549237

委托人名称、地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, 德国

生产者(制造商)名称、地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, 德国

生产企业名称、地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, 德国

产品名称和系列、规格、型号

微型断路器

SH20.T Ue:AC230/400V(1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P, 3P, 3P+N, 4P);
B:In:6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;
C:In:0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型:B, C型;Icn=Ics:3kA; 1P, 1P+N(N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N极可开闭), 4P;型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 10963.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求，特发此证。

发证日期：2012年06月14日　　有效期至：2017年06月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0561767

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2012010307549237

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Miniature Circuit-breaker

SH20.T Ue:AC230/400V(1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P, 3P, 3P+N, 4P);
B:In:6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;
C:In:0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; Type B, Type C;Icn=Ics:3kA; 1P, 1P+N(Switched neutral pole), 2P, 3P, 3P+N(Switched neutral pole), 4P;See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 10963.1-2005

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-012:2007).

Date of issue: Jun. 14, 2012 Date of expiry: Jun. 14, 2017

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn

Q 0561767

中国国家强制性产品认证证书

附录:　　第 1 页 共 1 页

证书编号: 2012010307549237　　纸号: 561767

型号的解释:

SH20	1	T	-NA	C	10
I	II	I	III	IV	V

I: SH20 . T - Basic Type　基本型号

II: Number of Pole　极数
1- 1 Pole　1极
2- 2 Pole　2极
3- 3 Pole　3极
4- 4 Pole　4极

III: blank 空格: without N Pole　不带中性极
-NA: with N Pole which could be open and close　带可开闭的中性极

IV: Instantaneous Tripping Type瞬时脱扣类型： B, C

V: Rated Current　额定电流
B: 6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A;
C: 0,5A,1A,1,6A,2A,3A,4A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn