中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2004010309114351

委托人名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产者(制造商)名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产企业名称、地址

ABB s.r.o.
Herspicka 13,CZ-61900 Brno,Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

TA110DU，TA200DU Ui：690V； Ue：690V； TA110DU：Ie：66-90A，80-110A；TA200DU：Ie：66-90A，80-110A，100-135A，110-150A，130-175A，150-200A；脱扣级别：10A；极数：3P； IP20 配用辅助触头：（本体）1NO1NC Ith：6A（NO），10A（NC）； NO：AC-15：Ue/Ie：240V/1.5A，240V/3A，440V/1A，500V/1A； DC-13：Ue/Ie：24V/1.25A，125V/0.25A，250V/0.04A； NC：AC-15：Ue/Ie：240V/3A，440V/1.0A，440V/1.9A，500V/1A； DC-13：Ue/Ie：24V/1.25A，125V/0.25A，250V/0.12A

产品标准和技术要求

GB14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求，特发此证。

发证日期：2012年09月03日　　有效期至：2017年09月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2004年04月14日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0598388

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2004010309114351

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB s.r.o.
Herspicka 13, CZ-61900 Brno, Czech Republic

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Thermal overload relay

TA110DU, TA200DU Ui: 690V; Ue: 690V; TA110DU: Ie: 66-90A, 80-110A; TA200DU: Ie: 66-90A, 80-110A, 100-135A, 110-150A, 130-175A, 150-200A; Trip class:10A; Poles: 3P; IP20 Attached Auxiliary Contacts:1NO1NC Ith: 6A (NO), 10A (NC); NO: AC-15: Ue/Ie: 240V/1.5A, 240V/3A, 440V/1A, 500V/1A; DC-13: Ue/Ie: 24V/1.25A, 125V/0.25A, 250V/0.04A; NC: AC-15: Ue/Ie: 240V/3A, 440V/1.0A, 440V/1.9A, 500V/1A; DC-13: Ue/Ie: 24V/1.25A, 125V/0.25A, 250V/0.12A

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Sep. 03, 2012 Date of expiry: Sep. 03, 2017

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Apr. 14, 2004

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn

Q 0598388

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010309922936

委托人名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

生产者(制造商)名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

生产企业名称、地址

ABB Bulgaria EOOD
1, Varna Str., 2850 Petrich, Bulgaria

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

TA110DU,TA200DU(型号解释详见附件)；Ui:690V;Ue:690V;Ie:66-90,80-110(TA110DU);66-90,80-110,100-135,110-150,130-175,150-200A(TA200DU);脱扣级别:10A;极数:3P;IP20；配用的辅助触头:(本体)Ith:6A(NO),10A(NC);AC-15:NO:Ue/Ie:240V/1.5A,440V/1A,500V/1A;AC-15:NC:Ue/Ie:240V/3A,440V/1A,500V/1A；DC-13:NO:Ue/Ie:24V/1.25A,125V/0.25A,250V/0.04A;DC-13:NC:Ue/Ie:24V/1.25A,125V/0.25A,250V/0.12A;1NO1NC;

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求，特发此证。

发证日期：2016年11月25日　　有效期至：2021年11月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1499987

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2016010309922936

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Bulgaria EOOD
1, Varna Str., 2850 Petrich, Bulgaria

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Thermal Overload Relays

TA110DU, TA200DU; Ui:690V; Ue:690V; Ie:66-90, 80-110(TA110DU); 66-90, 80-110, 100-135, 110-150, 130-175, 150-200A(TA200DU); 脱扣级别:10A; 极数:3P; IP20; 配用的辅助触头:(本体)1th:6A(NO), 10A(NC); AC-15:NO:Ue/Ie:240V/1.5A, 440V/1A, 500V/1A; AC-15:NC:Ue/Ie:240V/3A, 440V/1A, 500V/1A; DC-13:NO:Ue/Ie:24V/1.25A, 125V/0.25A, 250V/0.04A; DC-13:NC:Ue/Ie:24V/1.25A, 125V/0.25A, 250V/0.12A; 1NO1NC;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Nov.25, 2016 Date of expiry: Nov.25, 2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn

Q 1499987

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：2016010309922936　　纸号：1499987

型号解释：

TA	110/200	D	U	–	90	V1000
1	2	3	4		5	6

1. Thermal Overload Relay
2. Current code：110, 200
3. Phase failure protection
4. Reset manual or automatic
5. Upper setting current
6. Blank: Standard version
   –V1000:Optional to indicate the ATEX version with additional tripping test

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn