



Ref. Certif. No.

CN39028

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Thermal Overload Relays

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, GermanyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, GermanyName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineABB Bulgaria EOOD
1, Varna Str., 2850 Petrich, BulgariaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUi: 690V;Ue: 690V;Ie: 18-25, 22-32, 29-42A(TA42DU),
18-25, 22-32, 29-42, 36-52, 45-63, 60-80A(TA75DU), 29-
42, 36-52, 45-63, 60-80A(TA80DU);Tripping class:10A,
20;3P;IP20;Auxiliary contacts: (body contact) Ith: 6A(NO),
10A(NC);AC-15: NO: Ue/Ie: 240V/1.5A, 440V/1A,
500V/1A;AC-15: NC: Ue/Ie: 240V/3A, 440V/1A,
500V/1A; DC-13: NO: Ue/Ie: 24V/1.25A, 125V/0.25A,
250V/0.04A; DC-13: NC: Ue/Ie: 24V/1.25A, 125V/0.25A,
250V/0.12A;1NO1NCTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

ABB

Model / Type Ref.
Ref. De typeTA42DU, TA75DU, TA80DU
PUBLICATION**EDITION**Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

IEC 60947-4-1:2009 (Third Edition) + A1:2012

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2016CQC-072263

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2016-11-29

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0036546**