

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002335

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH

Domicilio social / Registered office EPPELHEIMER STR. 82 69123 HEIDELBERG (Alemania)

suministra el producto / supplies the product Interruptor automático magnetotérmico
Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation

conforme con / in compliance with UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Referencias / References Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site EPPELHEIMER STR. 82 69123 HEIDELBERG (Alemania)

Esquema de certificación / Certification scheme Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules
RP 030.15.

Este certificado anula y sustituye al 030/002335, de fecha 2017-12-12
This certificate supersedes 030/002335, dated 2017-12-12

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: ABB

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201 B10.	1P	230/400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B13.	1P	230/400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B16.	1P	230/400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B20.	1P	230/400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B25.	1P	230/400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B32.	1P	230/400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B40.	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B50.	1P	230/400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B6.	1P	230/400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B63.	1P	230/400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B8.	1P	230/400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 C0,5.	1P	230/400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C1.	1P	230/400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C10.	1P	230/400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C13.	1P	230/400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C1,6.	1P	230/400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C16.	1P	230/400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C2.	1P	230/400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C20.	1P	230/400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C25.	1P	230/400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C3.	1P	230/400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C32.	1P	230/400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C4.	1P	230/400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C40.	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C50.	1P	230/400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C6.	1P	230/400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (I _{cn}) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (I _{cn1}) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201 C63.	1P	230/400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C8.	1P	230/400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 D0,5.	1P	230/400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D1.	1P	230/400 V-	1 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D10.	1P	230/400 V-	10 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D13.	1P	230/400 V-	13 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D1,6.	1P	230/400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D16.	1P	230/400 V-	16 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D2.	1P	230/400 V-	2 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D20.	1P	230/400 V-	20 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D25.	1P	230/400 V-	25 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D3.	1P	230/400 V-	3 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D32.	1P	230/400 V-	32 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D4.	1P	230/400 V-	4 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D40.	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D6.	1P	230/400 V-	6 A	6000 A	6000 A	...	D
S201 D8.	1P	230/400 V-	8 A	6000 A	6000 A	...	D
S201L B10.	1P	230/400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B13.	1P	230/400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B16.	1P	230/400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B20.	1P	230/400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B25.	1P	230/400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B32.	1P	230/400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B40.	1P	230/400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B50.	1P	230/400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B6.	1P	230/400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L B63.	1P	230/400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (I _{cn}) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (I _{cn1}) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201L B8.	1P	230/400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L C0,5.	1P	230/400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C1.	1P	230/400 V-	1 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C10.	1P	230/400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C13.	1P	230/400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C1,6.	1P	230/400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C16.	1P	230/400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C2.	1P	230/400 V-	2 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C20.	1P	230/400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C25.	1P	230/400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C3.	1P	230/400 V-	3 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C32.	1P	230/400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C4.	1P	230/400 V-	4 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C40.	1P	230/400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C50.	1P	230/400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C6.	1P	230/400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C63.	1P	230/400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L C8.	1P	230/400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L D0,5.	1P	230/400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D1.	1P	230/400 V-	1 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D10.	1P	230/400 V-	10 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D13.	1P	230/400 V-	13 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D1,6.	1P	230/400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D16.	1P	230/400 V-	16 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D2.	1P	230/400 V-	2 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D20.	1P	230/400 V-	20 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D25.	1P	230/400 V-	25 A	4500 A	4500 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201L D3.	1P	230/400 V-	3 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D32.	1P	230/400 V-	32 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D4.	1P	230/400 V-	4 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D40.	1P	230/400 V-	40 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D6.	1P	230/400 V-	6 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L D8.	1P	230/400 V-	8 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA B10.	1P+N	230 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B13.	1P+N	230 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B16.	1P+N	230 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B20.	1P+N	230 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B25.	1P+N	230 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B32.	1P+N	230 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B40.	1P+N	230 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B50.	1P+N	230 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B6.	1P+N	230 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B63.	1P+N	230 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA B8.	1P+N	230 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	B
S201L-NA C0,5.	1P+N	230 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C1.	1P+N	230 V-	1 A	4500 A	4500 A	3	C

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201L-NA C13.	1P+N	230 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C1,6.	1P+N	230 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C16.	1P+N	230 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C2.	1P+N	230 V-	2 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C20.	1P+N	230 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C25.	1P+N	230 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C3.	1P+N	230 V-	3 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C32.	1P+N	230 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C4.	1P+N	230 V-	4 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C40.	1P+N	230 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C50.	1P+N	230 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C6.	1P+N	230 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C63.	1P+N	230 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA C8.	1P+N	230 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	C
S201L-NA D0,5.	1P+N	230 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D1.	1P+N	230 V-	1 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D10.	1P+N	230 V-	10 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D13.	1P+N	230 V-	13 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D1,6.	1P+N	230 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201L-NA D16.	1P+N	230 V-	16 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D2.	1P+N	230 V-	2 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D20.	1P+N	230 V-	20 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D25.	1P+N	230 V-	25 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D3.	1P+N	230 V-	3 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D32.	1P+N	230 V-	32 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D4.	1P+N	230 V-	4 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D40.	1P+N	230 V-	40 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D6.	1P+N	230 V-	6 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L-NA D8.	1P+N	230 V-	8 A	4500 A	4500 A	...	D
S201L- NAC10.	1P+N	230 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	C
S201M B10.	1P	230/400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B13.	1P	230/400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B16.	1P	230/400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B20.	1P	230/400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B25.	1P	230/400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B32.	1P	230/400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B40.	1P	230/400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B50.	1P	230/400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B6.	1P	230/400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M B63.	1P	230/400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201M B8.	1P	230/400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M C0,5.	1P	230/400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C1.	1P	230/400 V-	1 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C10.	1P	230/400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C13.	1P	230/400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C1,6.	1P	230/400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C16.	1P	230/400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C2.	1P	230/400 V-	2 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C20.	1P	230/400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C25.	1P	230/400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C3.	1P	230/400 V-	3 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C32.	1P	230/400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C4.	1P	230/400 V-	4 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C40.	1P	230/400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C50.	1P	230/400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C6.	1P	230/400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C63.	1P	230/400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M C8.	1P	230/400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M D0,5.	1P	230/400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D1.	1P	230/400 V-	1 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D10.	1P	230/400 V-	10 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D13.	1P	230/400 V-	13 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D1,6.	1P	230/400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D16.	1P	230/400 V-	16 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D2.	1P	230/400 V-	2 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D20.	1P	230/400 V-	20 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D25.	1P	230/400 V-	25 A	10000 A	10000 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201M D3.	1P	230/400 V-	3 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D32.	1P	230/400 V-	32 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D4.	1P	230/400 V-	4 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D40.	1P	230/400 V-	40 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D6.	1P	230/400 V-	6 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M D8.	1P	230/400 V-	8 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA B10.	1P+N	230 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B13.	1P+N	230 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B16.	1P+N	230 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B20.	1P+N	230 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B25.	1P+N	230 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B32.	1P+N	230 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B40.	1P+N	230 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B50.	1P+N	230 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B6.	1P+N	230 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B63.	1P+N	230 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA B8.	1P+N	230 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	B
S201M-NA C0,5.	1P+N	230 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C1.	1P+N	230 V-	1 A	10000 A	10000 A	3	C

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201M-NA C13.	1P+N	230 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C1,6.	1P+N	230 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C16.	1P+N	230 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C2.	1P+N	230 V-	2 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C20.	1P+N	230 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C25.	1P+N	230 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C3.	1P+N	230 V-	3 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C32.	1P+N	230 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C4.	1P+N	230 V-	4 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C40.	1P+N	230 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C50.	1P+N	230 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C6.	1P+N	230 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C63.	1P+N	230 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA C8.	1P+N	230 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	C
S201M-NA D0,5.	1P+N	230 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D1.	1P+N	230 V-	1 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D10.	1P+N	230 V-	10 A	10000 A	10000 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201M-NA D13.	1P+N	230 V-	13 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D1.6.	1P+N	230 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D16.	1P+N	230 V-	16 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D2.	1P+N	230 V-	2 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D20.	1P+N	230 V-	20 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D25.	1P+N	230 V-	25 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D3.	1P+N	230 V-	3 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D32.	1P+N	230 V-	32 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D4.	1P+N	230 V-	4 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D40.	1P+N	230 V-	40 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D6.	1P+N	230 V-	6 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M-NA D8.	1P+N	230 V-	8 A	10000 A	10000 A	...	D
S201M- NAC10.	1P+N	230 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	C
S201-NA B10.	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B13.	1P+N	230 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B16.	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B20.	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201-NA B25.	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B32.	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B40.	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B50.	1P+N	230 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B6.	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B63.	1P+N	230 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B8.	1P+N	230 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA C0,5.	1P+N	230 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C1.	1P+N	230 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C13.	1P+N	230 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C1,6.	1P+N	230 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C16.	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C2.	1P+N	230 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C20.	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C25.	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C3.	1P+N	230 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C32.	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C4.	1P+N	230 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C40.	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C50.	1P+N	230 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C6.	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C63.	1P+N	230 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C8.	1P+N	230 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201-NA D0,5.	1P+N	230 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D1.	1P+N	230 V-	1 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D10.	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D13.	1P+N	230 V-	13 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D1,6.	1P+N	230 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D16.	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D2.	1P+N	230 V-	2 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D20.	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D25.	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D3.	1P+N	230 V-	3 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D32.	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D4.	1P+N	230 V-	4 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D40.	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D6.	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NA D8.	1P+N	230 V-	8 A	6000 A	6000 A	...	D
S201-NAC10.	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 B10.	2P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B13.	2P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B16.	2P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B20.	2P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B25.	2P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B32.	2P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202 B40.	2P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B50.	2P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B6.	2P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B63.	2P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B8.	2P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 C0,5.	2P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C1.	2P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C10.	2P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C13.	2P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C1,6.	2P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C16.	2P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C2.	2P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C20.	2P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C25.	2P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C3.	2P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C32.	2P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C4.	2P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C40.	2P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C50.	2P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C6.	2P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C63.	2P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C8.	2P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 D0,5.	2P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D1.	2P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D10.	2P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D13.	2P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D1,6.	2P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202 D16.	2P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D2.	2P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D20.	2P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D25.	2P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D3.	2P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D32.	2P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D4.	2P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D40.	2P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D6.	2P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	...	D
S202 D8.	2P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	...	D
S202L B10.	2P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B13.	2P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B16.	2P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B20.	2P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B25.	2P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B32.	2P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B40.	2P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B50.	2P	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B6.	2P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B63.	2P	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L B8.	2P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	B
S202L C0,5.	2P	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C1.	2P	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C10.	2P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C13.	2P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C16.	2P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202L C2.	2P	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C20.	2P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C25.	2P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C3.	2P	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C32.	2P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C4.	2P	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C40.	2P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C50.	2P	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C6.	2P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C63.	2P	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L C8.	2P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	C
S202L D0,5.	2P	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D1.	2P	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D10.	2P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D13.	2P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D1,6.	2P	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D16.	2P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D2.	2P	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D20.	2P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D25.	2P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D3.	2P	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D32.	2P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D4.	2P	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D40.	2P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D6.	2P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	...	D
S202L D8.	2P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	...	D
S202M B10.	2P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202M B13.	2P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B16.	2P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B20.	2P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B25.	2P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B32.	2P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B40.	2P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B50.	2P	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B6.	2P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B63.	2P	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M B8.	2P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	B
S202M C0,5.	2P	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C1.	2P	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C10.	2P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C13.	2P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C1,6.	2P	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C16.	2P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C2.	2P	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C20.	2P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C25.	2P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C3.	2P	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C32.	2P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C4.	2P	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C40.	2P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C50.	2P	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C6.	2P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C63.	2P	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	C
S202M C8.	2P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202M D0,5.	2P	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D1.	2P	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D10.	2P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D13.	2P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D1,6.	2P	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D16.	2P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D2.	2P	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D20.	2P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D25.	2P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D3.	2P	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D32.	2P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D4.	2P	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D40.	2P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D6.	2P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	...	D
S202M D8.	2P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	...	D
S203 B10.	3P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B13.	3P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B16.	3P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B20.	3P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B25.	3P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B32.	3P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B40.	3P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B50.	3P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B6.	3P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B63.	3P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B8.	3P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 C0,5.	3P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203 C1.	3P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C10.	3P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C13.	3P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C1,6.	3P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C16.	3P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C2.	3P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C20.	3P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C25.	3P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C3.	3P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C32.	3P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C4.	3P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C40.	3P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C50.	3P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C6.	3P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C63.	3P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C8.	3P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 D0,5.	3P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D1.	3P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D10.	3P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D13.	3P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D1,6.	3P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D16.	3P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D2.	3P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D20.	3P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D25.	3P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D3.	3P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D32.	3P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203 D4.	3P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D40.	3P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D6.	3P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	...	D
S203 D8.	3P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	...	D
S203B 63.	3P	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B10.	3P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B13.	3P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B16.	3P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B20.	3P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B25.	3P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B32.	3P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B40.	3P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B50.	3P	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B6.	3P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L B8.	3P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L C0,5.	3P	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C1.	3P	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C10.	3P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C13.	3P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C1,6.	3P	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C16.	3P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C2.	3P	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C20.	3P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C25.	3P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C3.	3P	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C32.	3P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C4.	3P	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203L C40.	3P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C50.	3P	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C6.	3P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C63.	3P	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L C8.	3P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L D0,5.	3P	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D1.	3P	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D10.	3P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D13.	3P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D1,6.	3P	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D16.	3P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D2.	3P	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D20.	3P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D25.	3P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D3.	3P	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D32.	3P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D4.	3P	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D40.	3P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D6.	3P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L D8.	3P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA B10.	3P+N	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B13.	3P+N	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B16.	3P+N	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B20.	3P+N	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203L-NA B25.	3P+N	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B32.	3P+N	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B40.	3P+N	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B50.	3P+N	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B6.	3P+N	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B63.	3P+N	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA B8.	3P+N	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	B
S203L-NA C0,5.	3P+N	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C1.	3P+N	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C13.	3P+N	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C1,6.	3P+N	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C16.	3P+N	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C2.	3P+N	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C20.	3P+N	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C25.	3P+N	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C3.	3P+N	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C32.	3P+N	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C4.	3P+N	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203L-NA C40.	3P+N	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C50.	3P+N	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C6.	3P+N	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C63.	3P+N	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA C8.	3P+N	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	C
S203L-NA D0,5.	3P+N	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D1.	3P+N	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D10.	3P+N	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D13.	3P+N	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D1,6.	3P+N	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D16.	3P+N	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D2.	3P+N	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D20.	3P+N	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D25.	3P+N	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D3.	3P+N	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D32.	3P+N	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D4.	3P+N	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D40.	3P+N	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203L-NA D6.	3P+N	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L-NA D8.	3P+N	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	...	D
S203L- NAC10.	3P+N	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	C
S203M B10.	3P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B13.	3P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B16.	3P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B20.	3P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B25.	3P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B32.	3P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B40.	3P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B50.	3P	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B6.	3P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B63.	3P	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M B8.	3P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M C0,5.	3P	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C1.	3P	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C10.	3P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C13.	3P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C1,6.	3P	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C16.	3P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C2.	3P	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C20.	3P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C25.	3P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C3.	3P	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C32.	3P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203M C4.	3P	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C40.	3P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C50.	3P	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C6.	3P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M C8.	3P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M D0,5.	3P	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D1.	3P	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D10.	3P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D13.	3P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D1,6.	3P	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D16.	3P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D2.	3P	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D20.	3P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D25.	3P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D3.	3P	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D32.	3P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D4.	3P	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D40.	3P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D6.	3P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M D8.	3P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA B10.	3P+N	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B13.	3P+N	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B16.	3P+N	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B20.	3P+N	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	B

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date

2013-06-05
2019-07-29
2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203M-NA B25.	3P+N	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B32.	3P+N	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B40.	3P+N	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B50.	3P+N	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B6.	3P+N	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B63.	3P+N	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA B8.	3P+N	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	B
S203M-NA C0,5.	3P+N	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C1.	3P+N	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C13.	3P+N	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C1,6.	3P+N	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C16.	3P+N	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C2.	3P+N	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C20.	3P+N	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C25.	3P+N	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C3.	3P+N	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C32.	3P+N	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203M-NA C4.	3P+N	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C40.	3P+N	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C50.	3P+N	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C6.	3P+N	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C63.	3P+N	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA C8.	3P+N	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	C
S203M-NA D0,5.	3P+N	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D1.	3P+N	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D10.	3P+N	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D13.	3P+N	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D1,6.	3P+N	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D16.	3P+N	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D2.	3P+N	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D20.	3P+N	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D25.	3P+N	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D3.	3P+N	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D32.	3P+N	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203M-NA D4.	3P+N	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D40.	3P+N	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D6.	3P+N	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M-NA D8.	3P+N	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	...	D
S203M- NAC10.	3P+N	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	C
S203-NA B10.	3P+N	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B13.	3P+N	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B16.	3P+N	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B20.	3P+N	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B25.	3P+N	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B32.	3P+N	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B40.	3P+N	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B50.	3P+N	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B6.	3P+N	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B63.	3P+N	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B8.	3P+N	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA C0,5.	3P+N	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C1.	3P+N	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (I _{cn}) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (I _{cn1}) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203-NA C13.	3P+N	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C1,6.	3P+N	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C16.	3P+N	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C2.	3P+N	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C20.	3P+N	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C25.	3P+N	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C3.	3P+N	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C32.	3P+N	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C4.	3P+N	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C40.	3P+N	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C50.	3P+N	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C6.	3P+N	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C63.	3P+N	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C8.	3P+N	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA D0,5.	3P+N	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D1.	3P+N	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D10.	3P+N	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D13.	3P+N	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D1,6.	3P+N	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D16.	3P+N	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D2.	3P+N	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D20.	3P+N	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	...	D

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date

2013-06-05
2019-07-29
2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203-NA D25.	3P+N	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D3.	3P+N	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D32.	3P+N	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D4.	3P+N	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D40.	3P+N	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D6.	3P+N	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NA D8.	3P+N	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	...	D
S203-NAC10.	3P+N	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 B10.	4P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B13.	4P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B16.	4P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B20.	4P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B25.	4P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B32.	4P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B40.	4P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B50.	4P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B6.	4P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B63.	4P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B8.	4P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 C0,5.	4P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C1.	4P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C10.	4P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C13.	4P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C1,6.	4P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C16.	4P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204 C2.	4P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C20.	4P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C25.	4P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C3.	4P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C32.	4P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C4.	4P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C40.	4P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C50.	4P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C53.	4P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C6.	4P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C8.	4P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 D0,5.	4P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D1.	4P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D10.	4P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D13.	4P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D1,6.	4P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D16.	4P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D2.	4P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D20.	4P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D25.	4P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D3.	4P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D32.	4P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D4.	4P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D40.	4P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D6.	4P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	...	D
S204 D8.	4P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	...	D
S204L B10.	4P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204L B13.	4P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B16.	4P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B20.	4P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B25.	4P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B32.	4P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B40.	4P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B50.	4P	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B6.	4P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B63.	4P	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L B8.	4P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	B
S204L C0,5.	4P	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C1.	4P	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C10.	4P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C13.	4P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C1,6.	4P	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C16.	4P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C2.	4P	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C20.	4P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C25.	4P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C3.	4P	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C32.	4P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C4.	4P	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C40.	4P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C50.	4P	400 V-	50 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C6.	4P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C63.	4P	400 V-	63 A	4500 A	4500 A	3	C
S204L C8.	4P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204L D0,5.	4P	400 V-	0,5 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D1.	4P	400 V-	1 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D10.	4P	400 V-	10 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D13.	4P	400 V-	13 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D1,6.	4P	400 V-	1,6 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D16.	4P	400 V-	16 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D2.	4P	400 V-	2 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D20.	4P	400 V-	20 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D25.	4P	400 V-	25 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D3.	4P	400 V-	3 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D32.	4P	400 V-	32 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D4.	4P	400 V-	4 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D40.	4P	400 V-	40 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D6.	4P	400 V-	6 A	4500 A	4500 A	...	D
S204L D8.	4P	400 V-	8 A	4500 A	4500 A	...	D
S204M B10.	4P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B13.	4P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B16.	4P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B20.	4P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B25.	4P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B32.	4P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B40.	4P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B50.	4P	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B6.	4P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B63.	4P	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M B8.	4P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	B
S204M C0,5.	4P	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204M C1.	4P	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C10.	4P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C13.	4P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C1,6.	4P	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C16.	4P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C2.	4P	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C20.	4P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C25.	4P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C3.	4P	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C32.	4P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C4.	4P	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C40.	4P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C50.	4P	400 V-	50 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C6.	4P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C63.	3P	400 V-	63 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M C8.	4P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	3	C
S204M D0,5.	4P	400 V-	0,5 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D1.	4P	400 V-	1 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D10.	4P	400 V-	10 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D13.	4P	400 V-	13 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D1,6.	4P	400 V-	1,6 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D16.	4P	400 V-	16 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D2.	4P	400 V-	2 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D20.	4P	400 V-	20 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D25.	4P	400 V-	25 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D3.	4P	400 V-	3 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D32.	4P	400 V-	32 A	10000 A	10000 A	...	D

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002335

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204M D4.	4P	400 V-	4 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D40.	4P	400 V-	40 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D6.	4P	400 V-	6 A	10000 A	10000 A	...	D
S204M D8.	4P	400 V-	8 A	10000 A	10000 A	...	D

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2013-06-05
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-29
Fecha de expiración / Validity date 2024-07-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275