



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304653298

委托人名称、地址

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687, Chassieu Cedex, FRANCE

生产者(制造商)名称、地址

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687, Chassieu Cedex, FRANCE

生产企业名称、地址

ABB新会低压开关有限公司
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

NX; Ui:690V; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:24~127V/6A, 230~240V/4A,
400~415V/3A, 500~690V/2A; DC-
13:Ue/Ie:24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A; Us:220-230V
50Hz/230-240 60Hz, 24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz, 380-
400V 50Hz/400-415V 60Hz, 400-415V 50Hz/415-440V 60Hz, 230-240V 50Hz/240-
260V 60Hz, 190V 50Hz/220V 60Hz; IP20 (仅适用于正面); 详细型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年06月09日 有效期至: 2018年11月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年11月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0948291



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2013010304653298

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687, Chassieu Cedex, FRANCE

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687, Chassieu Cedex, FRANCE

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City,
Guangdong Province

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Contactor relay

NX Ui:690V; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:24~127V/6A, 230~240V/4A,
400~415V/3A, 500~690V/2A; DC-
13:Ue/Ie:24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A; Us:220-230V
50Hz/230-240 60Hz, 24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz, 380-
400V 50Hz/400-415V 60Hz, 400-415V 50Hz/415-440V 60Hz, 230-240V 50Hz/240-
260V 60Hz, 190V 50Hz/220V 60Hz; IP20 (Applies only to the front)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Jun. 09, 2014 Date of expiry: Nov. 04, 2018

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Nov. 04, 2013

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0948291



中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 1 页 共 1 页

证书编号: 2013010304653298

纸号: 948291

型号的解释:

NX 22 E-80



控制线圈型号代码 type of control circuit

EN50011 标准定义的接触器继电器的特征符号
Characteristic symbol of contactor relay according to EN50011 standard define

常闭触点对数 (2、1、0)

NC contact series (2、1、0)

常开触点对数 (2、3、4)

NO contact series (2、3、4)

系列名称: NX 系列接触器式继电器

Series product name: NX Contactor Relay

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

