

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307902055

发证日期: 2022年03月14日

有效期至: 2031年06月25日

委托人名称及注册地址 ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

制造商名称及注册地址 ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

生产企业名称及生产地址 ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
S803HV(型号解释详见附件);
Ui:1000V;Uimp:8kV;Ue:AC1000V;In:10A,13A,16A,20A,25A,32A;Ics=2.5kA,Icu=4kA;过电
流脱扣器类型:热磁式;适用隔离;选择性类别:A;适用频率:50/60Hz;3P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2016010307902055

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

<u>S80</u>	<u>3</u>	<u>HV</u>	-	<u>C</u>	<u>10</u>
1	2	1		3	4

1. Series
2. Number of poles
3. Instantaneous tripping current: C, K
4. Rated current: In(A)
C and K: 10,13,16,20,25,32

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心