

# — DALI-controller voor noodverlichting

## Bijlage DALI testschema's

Dit formulier moet worden gebruikt voor de registratie van testschema's die worden ingesteld tijdens ingebruikname van het systeem. Opmerking: individuele armaturen mogen niet aan meer dan één groep zijn toegewezen.

—  
Naam controller (max. 32 tekens):

Lijn	Groep	Groepsnaam	Tijd/datum voor initiële functietest (FT)	FT-interval (dagen)	Tijd/datum voor initiële brandduurtest (BT)	BT-interval (weken)
Voorbeeld						
1	0	Eerste verdieping	02:30 / 01-08-2014	30	02:30 / 08-08-2014	26
1	0					
1	1					
1	2					
1	3					
1	4					
1	5					
1	6					
1	7					
1	8					
1	9					
1	10					
1	11					

—  
Naam controller (max. 32 tekens):

Lijn	Groep	Groepsnaam	Tijd/datum voor initiële functietest (FT)	FT-interval (dagen)	Tijd/datum voor initiële brandduurtest (BT)	BT-interval (weken)
1	12					
1	13					
1	14					
1	15					
2	0					
2	1					
2	2					
2	3					
2	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
2	10					
2	11					
2	11					
2	12					

—  
Naam controller (max. 32 tekens):

Lijn	Groep	Groepsnaam	Tijd/datum voor initiële functietest (FT)	FT-interval (dagen)	Tijd/datum voor initiële brandduurtest (BT)	BT-interval (weken)
2	13					
2	14					
2	15					