

**LCIE N° : 18072 / 763765**

Titulaire : KAUFEL SA  
*License Holder:* 206, Route de Saint Martin d'Ordon; 89330 PIFFONDS  
France

Site de fabrication : KAUFEL SA (N°2013BA)  
*Factory:* 206, Route de Saint Martin d'Ordon ; 89330 PIFFONDS  
France

Produit : Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source  
*Product:* centralisée  
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting  
diode P AND NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) : KAUFEL  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : REG 48/1200L code 481120  
*Model, type, reference:*

Caractéristiques principales : Voir Annexe / *See Annex*  
*Main characteristics:*

Informations complémentaires : /  
*Additional information:*

Le produit est conforme à : NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
*The product is in conformity with:* NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte : TR n° LCIE n° 157286-726785 ; 162390-739440 ; 172018-763766  
*Relevant documents:*

Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / *License* 18072 / 739441 du/of 26/11/2020. Mise à jour suite à  
*Cancels and replaces (if necessary):* évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 20/05/2021

Date de fin de validité / Expiry date:

**Julien Gauthier**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Annexe de la licence / Annex of license  
18072 / 763765**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	48 V
Nature du courant / Nature of supply	DC
Puissance assignée / Rated power	16 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	III
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	1200 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	80 LEDs