



产品认证证书

证书编号: CQC2005010303153177

申请人名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

制造商名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产企业名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH (V054913)
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

CT-MFD.xx,CT-ERD.xx,CT-AHD.xx,CT-VWD.xx,CT-EBD.xx, CT-TGD.xx,CT-SDD.xx,CT-SAD.xx,
CT-MFC.xx,CT-ERC.xx,CT-AHC.xx,CT-VWC.xx,CT-TGC.xx, CT-SDC.xx,CT-SAC.xx: Ui:300V; Uimp:4kV; Ithe:5A;
AC-15:Ue/Ie:230V/3A; DC-15:Ue/Ie:24V/2A; IP20; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 10 月 29 日 有效期至: 2025 年 10 月 29 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 02 日

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0176509



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2005010303153177

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Stotz-Kontakt GmbH (V054913)
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Timedelay Relay

CT-MFD.xx,CT-ERD.xx,CT-AHD.xx,CT-VWD.xx,CT-EBD.xx, CT-TGD.xx,CT-SDD.xx,CT-SAD.xx,
CT-MFC.xx,CT-ERC.xx,CT-AHC.xx,CT-VWC.xx,CT-TGC.xx, CT-SDC.xx,CT-SAC.xx: Ui:300V; Uimp:4kV; Ithe:5A;
AC-15:Ue/Ie:230V/3A; DC-15:Ue/Ie:24V/2A; IP20

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Oct.29,2020

Valid until: Oct.29,2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Sep.02,2020

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0176509



产品认证证书

附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2005010303153177

纸号: 176509

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2005010303153177

纸号: 176509

CT-
I

MFD.
II

1
III

2
IV

I	Series / Type 系列/型号	CT-	Electronic timer relays 电子时间继电器
II	Variant 功能种类	MFD	Multifunction timer 多功能
		ERD	ON-delay timer 通电延时
		AHD	OFF-delay timer 断电延时
		VWD	Impulse ON timer 通电脉冲延时
		EBD	Flasher starting with ON 通电闪烁, 以 ON (亮态) 开始
		TGD	Pulse generator 脉冲发生器
		SDD	Star-delta timer 星三角转换
		SAD	Star-delta timer with adjustable transition time 星三角转换、且转换时间可调
		MFC	Multifunction timer 多功能
		ERC	ON-delay timer 通电延时
		AHC	OFF-delay timer 断电延时
		VWC	Impulse ON timer 通电脉冲延时
		TGC	Pulse generator 脉冲发生器
		SDC	Star-delta timer 星三角转换
		SAC	Star-delta timer with adjustable transition time 星三角转换、且转换时间可调
III	Relay-Outputs 继电器输出	1	1 C/O – Contact 1 C/O 触点
		2	2 C/O – Contact 2 C/O 触点
IV	Input / Supply Voltage 输入/供电电压	1	12...240V AC/DC
		2	24...48V DC / 24...240V AC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>