

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003407

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.
生产者地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: XT1B, XT1C, XT1N, XT1S, XT1H; 详见参数附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A.
生产企业地址: Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003407

产品系列、型号、规格(附件):

XTIB, XTIC, XTIN, XTIS, XTIH
U_{imp}2kV:
Ur:800V:
Ue: 220-230-240VAC,400-415VAC 440VAC,525VAC,660-690VAC,250VDC,500VDC:
I_n: 3A, 7A, 15A, 16A, 30A, 32A, 50A, 52A, 63A, 70A, 80A, 100A, 125A(MA, MF):
15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A(TMD);
15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A,
90A, 100A, 110A, 125A(TMF):
XTIB:
220-230-240VAC: I_{cs}=I_{cu}=25kA:
400-415VAC, 250VDC, 500VDC: I_{cs}=I_{cu}=18kA:
440VAC: I_{cs}=12kA, I_{cu}=15kA:
525VAC: I_{cs}=I_{cu}=6kA:
660-690VAC: I_{cs}=I_{cu}=3kA:
XTIC:
220-230-240VAC: I_{cs}=I_{cu}=40kA:
400-415VAC, 250VDC, 500VDC: I_{cs}=I_{cu}=25kA:
440VAC: I_{cs}=12.5kA, I_{cu}=25kA:
525VAC: I_{cs}=I_{cu}=8kA:
660-690VAC: I_{cs}=I_{cu}=4kA:
XTIN:
220-230-240VAC: I_{cs}=50kA, I_{cu}=65kA:
400-415VAC, 250VDC, 500VDC: I_{cs}=I_{cu}=36kA:
440VAC: I_{cs}=18kA, I_{cu}=36kA:
525VAC: I_{cs}=11kA, I_{cu}=22kA:
660-690VAC: I_{cs}=5kA, I_{cu}=8kA:
XTIS:
220-230-240VAC: I_{cs}=80kA, I_{cu}=85kA:
400-415VAC, 250VDC, 500VDC: I_{cs}=37.5kA, I_{cu}=50kA:
440VAC: I_{cs}=25kA, I_{cu}=50kA:
525VAC: I_{cs}=17.5kA, I_{cu}=35kA:
660-690VAC: I_{cs}=5kA, I_{cu}=8kA:
XTIH:
220-230-240VAC: I_{cs}=80kA, I_{cu}=100kA:
400-415VAC: I_{cs}=37.5kA, I_{cu}=70kA:
440VAC: I_{cs}=32.5kA, I_{cu}=65kA:
525VAC: I_{cs}=17.5kA, I_{cu}=35kA:
660-690VAC: I_{cs}=5kA, I_{cu}=10kA:
250VDC, 500VDC: I_{cs}=52.5kA, I_{cu}=70kA:
选择性系列: A:
过电流脱扣器类型: 热磁式;
适用于隔离:
适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P, 4P;

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via C. Pescaria n. 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: ABB S.p.A.
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307003407


产品系列、型号、规格(附件):

认可的额定值: CQC2011010304501045
2NC, 2NO, 3NC, 3NO,
Ith: 6A;
Ule: 1e;
AC-12: AC125V/6A, AC250V/6A;
AC-13: AC125V/6A, AC250V/6A;
AC-14: AC125V/5A, AC250V/5A;
AC-15: AC125V/5A, AC250V/4A;
DC-12: DC110V/0.5A, DC250V/0.3A;
DC-14: DC110V/0.05A, DC250V/0.03A;
符合附录N的电子附件:
大额定值 Us: 24-30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC,
110-127VAC/110-125VDC, 220-240VAC/220-250VDC, 380-440VAC, 480-525VAC

直流产品接线方式示意图如下:



3P 外形 Diagram A



4P 外形 Diagram F

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003407



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



- 160 = Rated Current 额定电流
额定电流/额定分断能力代号
- B = BASIC breaking leave
- C = CLASSIC breaking leave
- N = NORMAL breaking leave
- S = STANDARD breaking leave
- H = HIGH breaking leave
- X13 = 160A Frame Size
断路器设计序号

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-19
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。