

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000919



ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Oy
生产者地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格: ZLBM00-100;详见附件
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: ABB Bulgaria EOOD - Rakovski branch
生产企业地址: BULGARIA, 4142 Village of Stryama, Region of Plovdiv, Municipality of Rakovski, Rakovski Industrial Zone, 14 Industrial Road 1, nr.14-18

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2021-11-02
自我声明地点: VAASA
指定签字人: Rik Rik
签章: Rik Rik

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-11-02
自我声明地点: 北京
指定签字人: 钱钰
签章: 钱钰



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000919



产品系列、型号、规格(附件):

型号: ZLBM00-100
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
额定绝缘电压(Ui):1000V;
约定发热电流(Ith): 160A, 63A,125A(800V);
AC-22B: 125A/690V;
AC-23B: 160A/500V;
AC-22B: 63A/800V;
AC-22B: 125A/800V
额定限制短路电流(Iq):
100kA(AC500V,AC690V),120kA(AC800V),50kA(AC800V);
使用类别: AC-22B, AC-23B;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP30(正面);
频率: 50/60Hz

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2021-11-02
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-11-02
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000919



产品系列、型号、规格(附件):

型号的解析(Explanation of model type):

Z L B M 00-100
① ① ① ② ③

- ①代表基本类型。(It is basic.)
- ②代表熔断器的型号 NH00。(The size of fuse link is NH00.)
- ③代表进线母线间距(The busbar distance): 100mm

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2021-11-02
自我声明地点: VAASA
指定签字人: *Ru RjH*
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-11-02
自我声明地点: 北京
指定签字人: *钱钰*
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。