

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001300

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	交流接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产企业地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

生产者联系信息



名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章: 

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001300

产品系列、型号、规格:

AF400-30-*, AF460-30-*, AFS400-30-*, AFS460-30-*; 规格参数详见附件

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001300

产品系列、型号、规格(附件):

AF400-30-*, AF460-30-*, AFS400-30-*, AFS460-30-*,
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
Ith: AF400: 600A, AF460: 700A;
AF(S)400-30-*,
Ue/fe:
AC-3: 220-240V/230V/380-400V/415V/440V/400A,
660-690V/350A, 1000V/155A;
AC-1: 415V/690V/1000V/600A;
AC-4: 500V/307A, 690V/313A, 1000V/141A;
AF(S)460-30-*,
Ue/fe:
AC-3: 220-240V/230V/380-400V/415V/440V/460A,
680-690V/400A, 1000V/200A;
AC-1: 415V/690V/1000V/700A;
AC-4: 500V/377A, 690V/350A, 1000V/155A;
柜数: 3P;
Us: 100-250VAC/DC, 48-130VAC/DC, 24-60VDC, 250-500VAC/DC (50/60Hz);
配用辅助触头:
CAL18-11, CAL18-11B, CAL18-11RT: (CQC2003010304088244)
1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 16A;
AC-15: Ue/fe: 24-127V/6A, 220-240V/4A, 280-440V/3A, 500-690V/2A;
DC-13: Ue/fe: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;
CEL18-10, CEL18-01: (CQC2016010304912317)
1NO, 1NC; Ith: 0.1A;
AC-14: Ue/fe: 24-125V/0.1A, DC-12: Ue/fe: 24-110V/0.1A;

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001300

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

Full type 型号		AF460-30-11-68			
		1 (AF460)	2 (30)	3 (11)	4 (68)
Position 位置	Product 产品	√	√		
	package label	√	√	√	√
	包装标签				

1: Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小

AF400 = Basic model 基本型号
AFS400 = Safety contactor 安全接触器
AF460 = Basic model 基本型号
AFS460 = Safety contactor 安全接触器

2: Number of main contacts 主触点数量

30 = 3 NO- and 0 NC-contacts

3: Number of NO and NC auxiliary contacts 辅助触点(CAL18-11, CEL18-01 or CEL18-10)

00 = without auxiliary contact 无辅助触点
11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted) 侧装 CAL18-11
22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted) 侧装 2 pieces CAL18-11
01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted) 侧装 CEL18-01
10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted) 侧装 CEL18-10
12 = 1 NO- and 2 NC-contacts (side-mounted) 侧装 CAL18-11 and CEL18-10 only for AFS-contactors 仅对安全接触器

4: Control supply voltage code 线圈代号

68: U_s = 24-60V d.c. with PLC-control
69: U_s = 48-130V a.c./d.c. with PLC-control
70: U_s = 100-230V a.c./d.c. with PLC-control
71: U_s = 250-500V a.c./d.c. with PLC-control

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。