

# CERTIFICAAT

KEMA nummer: 98.4119.01

Uitgegeven aan:  
Opdrachtgever:  
**ABB Componenten B.V.**  
**Divisie Install. prod. ABB HAF**  
**Frankeneng 15**  
**EDE**

Fabrikant/Contractant:  
**ABB Componenten B.V.**  
**Divisie Install. prod. ABB HAF**  
**Frankeneng 15**  
**EDE**

Product : verzonken dozen

Handelsmerk : ABB HAF  
Type/model : G250

Het product en elke acceptabele variant van het product is gespecificeerd in de bijlage bij dit certificaat en in de documenten waarnaar wordt verwezen.

KEMA verklaart hiermee dat het voornoemde product is gecertificeerd op basis van:

- een typetest volgens het voorschrift IEC 670:1989
- een inspectie van de productieplaats volgens CCA Group Operational Document CCA 204
- een certificatie-overeenkomst met het nummer 800017.

KEMA verleent hiermee het recht tot het gebruik van het KEMA certificatiemerk



Het KEMA-KEUR certificatiemerk mag op voornoemd product worden aangebracht gedurende de looptijd van de KEMA-KEUR certificatie-overeenkomst en onder de voorwaarden van de KEMA-KEUR certificatie-overeenkomst.

Dit certificaat is uitgegeven op: 22 januari 1999

C.M. Boschloo  
Certificatiemanager

© Integrale publicatie van dit certificaat is toegestaan

**SPECIFICATIE VAN HET GECERTIFICEERDE PRODUCT****Productgegevens**

product	:	verzonken dozen
handelsmerk	:	ABB HAF
type	:	G250
productgegevens	:	dubbele verzonken doos voor bevestiging door schroeven, van thermoplastisch materiaal voorzien van 2 invoerspruiten voor 19 mm schuifbuis, de doos is voorzien van een klemdeksel hoogte van de doos 50 mm
uitvoering	:	speciale uitvoering voor de gietbouw

**KEURING****Keuringseisen**

KEMA 132; 1993 (gebaseerd op IEC 670).

**Keuringsresultaten**

De keuringsresultaten zijn vastgelegd in KEMA keuringsdossier 98.4119.01.

**Conclusie**

Uit onderzoek blijkt dat geheel aan de eisen is voldaan.

Getest door : H. Boers 

Gecontroleerd door : H.R.M. Barends 

**PRODUCTIEPLAATS**

ABB Componenten B.V., Divisie Install. prod. ABB HAF  
Frankeneng 15, EDE

**N.V. KEMA**

Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem  
Postbus 9035, 6800 ET ARNHEM  
Telefoon (026) 3 56 28 50, Telefax (026) 3 51 49 22