



Ref. Certif. No.

SE-66833A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Accessory for contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ABB France
3 Rue Jean Perrin, CS 90009
69687 Chassieu Cedex, FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine
Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

See page 2.

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

ABB

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

NL ***

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

This certificate replaces CB certificate SE-66833, dated 7 October 2011. A new certificate has been issued due to factory relocation. See also page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60947-5-1:2003 and A1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

1509012STO-001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Intertek

Signature:

Bo Berglöv

Date: 22 December 2015

**Factories
Les usines**

ABB France
3 Rue Jean Perrin
CS 90009
69687 Chassieu Cedex
FRANCE

ABB Bulgaria EOOD
Rakovski Branch
Industrial Road 1 Str N18
Industrial Zone Rakovski
Rakovski 4150
BULGARIA

**Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)**

Type designation NL22*, NL 31*, NL40*, NL44*, NL53*, NL62*, NL71*, NL80*

Rated control supply voltage Us(VDC) 12V, 24V, 42V, 48V, 50V, 60V, 75V, 110V, 125V, 220V, 240V, 250V

Rated voltage (V) and current (A) AC-15: 6A 24-127V / 4A 230-240V / 3A 400-415V / 2A 500V and 690V.

DC-13: 6A 24V / 2,8A 48V / 1A 72V / 0,55A 110V and 125V / 0,30A 220V and 250V.

Others

Contact configurations

NL22*: 2X+2Y

NL31*: 3X+1Y

NL40*: 4X

NL44*: 4X+4Y

NL53*: 5X+3Y

NL62*: 6X+2Y

NL71*: 7X+1Y

NL80*: 8X

Terminal types

NL**E: screw terminals

NL**ERT: ring tongue terminals

Date: 22 December 2015

Signature:

