LICENCE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_2568

Titulaire : *License Holder:*	**ABB STOTZ KONTAKT GmbH** Eppelheimer Str. 82 69123 HEIDELBERG Allemagne
Site de fabrication : *Factory:*	**ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (KLODZKO) Sp. z.o.o.** UL Pilsudskiego 5 57300 KLODZKO Pologne (N°1451AP)
Produit : *Product:*	**Disjoncteur et appareillage similaire pour usage domestique : bloc de contacts auxiliaires** *Circuit-breakers and similar equipment for household use: Auxiliary contact units*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	ABB
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme / *Series* : G2C Voir Annexe / *See Annex*
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	EN 62019:1999 +A1:2003 +A11:2005 +A12:2014
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	STR/B1/2020 / TR n° 58371805 ; 583718/05 STR/B3/2017 / TR n° 58371801-00 ; 58371801-01 ; 58371803-00
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/06/2020

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références *References*	
2CDS200931R0001	G2C-H6 L+R
2CDS200932R0001	G2C-S/H6 L+R
2CDS200932R0011	G2C-S/H6 L+R KL

Eléments de contact / *Contact elements*	
Catégorie d'emploi / *Utilization category*	AC14
Forme du contact / *Form of the contact element*	C
Contact convenant à la TBTS / TBTP *Suitability for PELV and SELV circuits*	Non/*No*
Contact à distance d'ouverture / *Type of contact gap* :	Normale / *Normal gap*
Type de blocs de contacts auxiliaires / *Type of auxiliary contact unit*	
Type de courant / *Kind of current*	AC
Valeurs assignées des contacts auxiliaires / *Rated values of auxiliary contacts*	
Tension assignée / *Rated operational voltage* Ue : (V)	240
Tension d'isolement assignée / *Rated insulatIon voltage* Ui : (V)	300
Courant d'emploi assigné / *Rated operational current* Ie : (A)	5
Fréquence assignée / *Rated frequency* : (Hz)	50/60
Courant assigné de court-circuit conditionnel / *Rated conditional short-circuit current* : (A)	1000
DPCC associé / *Associated SCPD*	Disjoncteur/*circuit breakers* B6/240V
Groupe de matériau / *Material group*:	Groupe IIIa
Méthode de montage / *Method of mounting*:	sur rail / *on rail*
Raccordement des conducteurs / *Connection for external conductors*	
Type de bornes / *Type of terminals*:	A trou/ *pillar terminals*
Diamètre des vis des bornes / *Nominal diameter of thread* : (mm)	3,5

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR