

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001045




ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明
以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关
标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文
档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更
信息。

生产者名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	AF580-30-□□, AF750-30-□□; 规格参数详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章: 

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001045



产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
AF580-30-*, AF750-30-
Ue: 1000V;
Uimp: 8kV
AF580-30-
Ith: 800A;
AC-1: Ue/Ie: 690V/800A, 415V/800A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/580A, 380-400V/580A, 415V/580A,
440V/580A, 690-690V/500A, 1000V/250A;
AF750-30-
Ith: 1050A;
AC-1: Ue/Ie: 415V/1050A, 690V/1050A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/750A, 380-400V/750A, 415V/750A,
440V/750A, 690-690V/650A, 1000V/300A;
额定: 3P;
Usc: 24-60VDC;
48-130V, 100-250V, 250-500V, 50/60Hz/DC;
额定短路耐受能力: (待测)
CAL18CQC2009010304365589;
Ith: 16A;
AC-15Ue/Ie: 127V/5A, 230/240V/4A, 400/440V/3A, 500/590V/2A;
DC-15Ue/Ie: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;
1NC1NO, 2NC2NO

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuHong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001045

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

AP⁺30⁺

AF	*	3	0	*
1	2	3	4	5

- 1: 系列名称, AF 接触器
2: 额定电流根据 500A/750A, AC-3, Ue380V
3: 常开主触点数量 3: 3 对常开主触点
4: 常闭主触点数量 0: 0 对常闭主触点
5: 附件种类数量: 空白/00: 没有附加附件; 11: 附加 1 只 CAL18 系列附件;
22: 附件 2 只 CAL18 系列附件

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签 章:




ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。