

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001219

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司  
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 接触器式继电器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.5-2017  
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司  
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: [donna-qiuhong.dong@cn.abb.com](mailto:donna-qiuhong.dong@cn.abb.com)  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001219

产品系列、型号、规格:

NS、NSL:  $U_i$ :690V;  $U_{imp}$ :6kV;  $I_{th}$ :10A; AC-15: $U_e/I_e$ :24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500-690V/2A, DC-13: $U_e/I_e$ :24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 110V/0.55A, 220-250V/0.3A;  $U_s$ :AC:24V,42V,48V,110V,115V,220V,230V,240V,400V,415V(50/60Hz),120V,277V(60Hz),380V(50Hz), DC:12V,24V,48V,60V,110V,125V,220V,240V; IP20; 型号解释见附件

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: [donna-qiuhong.dong@cn.abb.com](mailto:donna-qiuhong.dong@cn.abb.com)  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304001219

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

NSL 8 0 E S 81



线圈型号

接线方式:有 S 为弹簧接线, 无 S 为线夹螺钉接线

EN50011 标准定义的接触器继电器的特征符号

常闭辅助触点对数: 0, 1, 2, 3, 4

常开辅助触点对数: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

系列名称: 低压接触器式继电器

NS 表示控制回路为交流

NSL 表示控制回路为直流

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: [donna-qihong.dong@cn.abb.com](mailto:donna-qihong.dong@cn.abb.com)  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。