

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DI
ATTESTAZIONE
DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 4.1 DELLA
DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL DEL 08/03/2012
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445**

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto MATTEO MARINI, codice fiscale MRNMTT65B01L736K residente in Via Savona, 19/A nel Comune di MILANO provincia di MILANO, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Generale della società ABB SpA – Power Products Division con sede in MILANO, codice fiscale 00736410150, P.IVA IT 11988960156, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di MILANO, sezione ORDINARIA, R.E.A. 1513225,

DICHIARA

che il sistema di protezione di interfaccia di propria costruzione di cui alla tabella seguente è realizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 del Codice di rete e s.m.i..

SPI Costruttore e Modello	Versione FW	Elenco protezioni implementate (indicare quali sono implementate tra 27.S1, 27.S2, 59.S1, 59.S2, 59N, 81>.S1, 81>.S2, 81<.S1, 81<.S2, 81V)	Segnale di telescatto (Si/No)	Tipologia di riduttori di tensione ammissibili
ABB REF542plus	A PARTIRE DALLA RELEASE 2.6	27.S1, 27.S2, 59.S1, 59.S2, 59N, 81>.S1, 81>.S2, 81<.S1, 81<.S2, 81V	SI	Sensori combinati di tensione e corrente ABB modello KEVCD24 AE3

Dalmine, li 26 ottobre 2012

ABB S.p.A.

Power Products Division
Unità Operativa Sace - MV
Una Società del Gruppo ABB - An ABB Group Company

Informativa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

