PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RY5E15U		
Sähkö nro	3417419		
In 50A		Un 400V	
Pi =	kW	Ph =	kW
Kotelointi	IP 34		

PE,N,L1,L2,L3 50A

0Q1
63A

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²
0	Pääkytkin		
1F1		C 16 A	
1F2		C 16 A	
1F3		C 16 A	
2F1		C 16 A	
2F2		C 16 A	
2F3		C 16 A	
3F1		C 10 A	
3F2		C 10 A	
3F3		C 10 A	
4F1		C 10 A	
4F2		C 10 A	
4F3		C 10 A	
5F1		C 10 A	
5F2		C 10 A	
5F3		C 10 A	

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 24 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	500 mm
Syvyys :	112 mm

Yläpääty





Alapääty



Työ nro	Ark. koodi RY5E15U-B			KESKUS RK 1	Työpiir:
Pvm. 06.07.2021	Suunn. PP	Tark. JK	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
				Rakennuskohde	Tall.koodi 3417419-K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro 751