

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003419

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.  
生产者地址: Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: XT4N, XT4S, XT4H, XT4L, XT4V; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: ABB S.P.A.  
生产企业地址: Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

### 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人:  
签章: **ABB S.p.A.**

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003419

产品系列、型号、规格(附件):

XT4N, XT4S, XT4H, XT4L, XT4V  
Uimp: 8kV; Ui: 1000V  
Usc: 220-230-240VAC, 400-415VAC, 440VAC, 525VAC, 660-690VAC, 250VDC, 500VDC;  
In: 10A, 12.5A, 20A, 25A, 32A, 50A, 52A, 80A, 100A, 110A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A,  
225A, 250A(MA, MF);  
16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A,  
225A, 250A(TMD, TMA);  
25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 175A,  
200A, 225A, 250A(TMF);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A, 225A, 250A (Ekip LSI/E, Ekip I, Ekip G-LSI, Ekip N-LSI);  
Ekip Z-LSI; Ekip LSI; Ekip LSI/G; Ekip E-LSI/G; EKIP DIP LSI; EKIP M DIP I; EKIP G DIP  
LSI);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A(Ekip M-LIU, EKIP M DIP LIU);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A, 200A(Ekip M-LRIU; EKIP M DIP LRIU);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A, 225A, 250A(EKIP DIP LI/G; EKIP DIP LSI; EKIP DIP  
LSI/G);  
100A, 150A, 160A, 225A, 250A(EKIP Touch I.SI; EKIP Touch LSI/G; EKIP Touch Measuring  
LSI; EKIP Touch Measuring LSI/G; EKIP Hi-Touch LSI; EKIP Hi-Touch LSI/G)  
XT4N  
220-230-240VAC: Ics-Icu=65kA;  
400-415VAC, 440V, 250VDC, 500VDC: Ics-Icu=36kA;  
525VAC: Ics-Icu=20kA;  
660-690VAC: Ics-Icu=10kA;  
XT4S  
220-230-240VAC: Ics-Icu=85kA;  
400-415VAC, 440V, 250VDC, 500VDC: Ics-Icu=50kA;  
525VAC: Ics-Icu=25kA;  
660-690VAC: Ics-Icu=12kA;  
XT4H  
220-230-240VAC: Ics-Icu=100kA;  
400-415VAC, 250VDC, 500VDC: Ics-Icu=70kA;  
440VAC: Ics-Icu=65kA;  
525VAC: Ics-Icu=45kA;  
660-690VAC: Ics-Icu=15kA;  
XT4L  
220-230-240VAC: Ics-Icu=150kA;  
400-415VAC: Ics-Icu=120kA;  
440VAC: Ics-Icu=100kA;  
525VAC: Ics-Icu=50kA;  
660-690VAC: Ics-Icu=20kA;  
250VDC, 500VDC: Ics-Icu=85kA;

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: **ABB S.p.A.**  
签章:

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。




# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307003419

产品系列、型号、规格(附件):

XT4V  
220-230-240VAC; Ics-Icu=200kA;  
400-415VAC, 440VAC; Ics-Icu=150kA;  
525VAC; Ics-Icu=50kA;  
660-690VAC; Ics=30kA, Icu=25kA;  
250VDC, 500VDC; Ics-Icu=100kA;  
选择性类别: A;  
过电流脱扣器类型: 电子式, 热磁式;  
适用场合:  
适用频率: 50-60Hz;  
规格: 3P, 4P;  
脱扣曲线: 3E, 5E, 10E, 20E;  
符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器;  
Us: 24-30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-127VAC, 10-125VDC,  
220-240VAC/220-250VDC, 380-440VAC, 480-525VAC  
辅助触点:  
AUX 250V, AUX-C 250V CQC2011010304501045  
2NC NO, 3NC NO;  
Ith: 6A;  
Uo1e: AC-12 AC125V/6A, AC250V/6A;  
AC-13 AC125V/6A, AC250V/6A;  
AC-14 AC125V/6A, AC250V/5A;  
AC-15 AC125V/5A, AC250V/4A;  
DC-12/DC110V/0.5A, DC250V/0.3A;  
DC-14/DC110V/0.05A, DC250V/0.03A;  
直流产品接线方式示意图如下:



3P 外形 Diagram A



3P 外形 Diagram B

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: **ABB S.p.A.**  
签章:

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003419

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

XT4 □ □  
1 2 3

1. 断路器设计序号 Frame size: XT4

2. 额定极限短路分断能力代号 Short Circuit Breaking Capacity: V, L, H, S, N

3. 额定电流值 Rated operational current (A): 250

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via C. Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人:   
签章: 

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2021-12-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。