

KEMA

Divisie Elektrotechnische Keuringen

Soort document: I
KEURINGSRAPPORT
Samensteller: Weldr/Ku

1459-79

Pag. 1 van 1

Afd.: LTI

Bijlagen: -

Aan

B.V. Hollandse Apparatenfabriek
"H.A.F."
Postbus 104
6710 BC EDE

Onderwerp: Verzonken doos, type 190/3524, van thermoplastisch isolatiemateriaal, voor schroefbevestiging, voorzien van één of meer invoerspruiten voor 16 mm schuifbuis; de zijwand van de doos is voorzien van zwaluwstaartvormige nokken en -uitsparingen voor de onderlinge koppeling. Teneinde de doos voldoende stevigheid te bieden is een deksel passend op de voorzijde van de doos geklemd bevestigd.

Plaats: ARNHEM **Datum:** 20 juni 1979

Aard van de keuring:
typekeuringRef. (bij correspondentie vermelden): **Code:** onb.
LTI 78.0858.02**Fabrikant** : B.V. Hollandse Apparatenfabriek "H.A.F." te Ede**Opdrachtgever** : B.V. Hollandse Apparatenfabriek "H.A.F." te Ede**Opdracht datum** : 13 december 1978 en 4 april 1979**Marktcontrole monsters**

herkomst : -


datum : -

kenmerking

fabricagedatum : -

Keuringseisen : NEN 1020, 3e druk.**Conclusie** : Het produkt voldoet aan de keuringseisen en wordt goedgekeurd.

N.V. KEMA


voor
F.A. Engbersen
Bijlagen

**Dit rapport is niet een certificaat zoals bedoeld
in art. 5 van het Elektriciteitsbesluit 1976.**

Produkten mogen slechts van één van onze keuringmerken worden voorzien of als goedgekeurd in de handel worden gebracht indien aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan.

AD

© N.V. KEMA

Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de inhoud van dit rapport in enige andere vorm dan door volledige en letterlijke weergave van het rapport en in de taal waarin het is gesteld, is zonder onze schriftelijke toestemming niet geoorloofd.

55425