



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307677974

认证委托人名称及地址

ABB S. P. A.

Via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产者名称及地址

ABB S. P. A.

Via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产企业名称及地址

ABB S. P. A. - ABB SACE Division

Via Friuli 4, 24044, Dalmine (Bergamo) Italy

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

DR E4.2H/F4S; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月16日 有效期至：2029年08月15日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677974

证书附页: 第 1 页 共 3 页

型号:DR E4.2H/F4S

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue: AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V;

In:

400A,600A,630A,800A,1000A,1200A,1250A,1600A,2000A,2500A,3000A,3200A,3600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics, Icu, Icw:见下表;

		DR E4.2H/F4S	
Rated Current	[A]	3200	3600
Icu220/230/240/380/400/415Vac	[kA]	75	80
Icu 440-500Vac	[kA]	75	75
Icu 525-660-690Vac	[kA]	65	65
Ics 220/230/240/380/400/415Vac	[kA]	75	80
Ics 440-500Vac	[kA]	75	75
Ics 525-660-690Vac	[kA]	65	65
Icw 1s 690Vac	[kA]	65	65

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头: CQC 证书编号: CQC21107322161

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC

Ith: 16A

AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A、AC125V/16A、AC250V/10A、AC125V/10A、AC250V/8A、

AC125V/8A、AC250V/6A、AC125V/6A、AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A、DC125V/0.6A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677974

证书附页: 第 2 页 共 3 页

辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC

Ith: 16A

AC-12: Ue/Ie: 400 V / 3A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V / 0.15A, 125V / 0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

带电子电路的附件名称: 闭合线圈;

额定电源电压: 110-120VAC/DC, 220-240VAC/DC, 415-440VAC;

带电子电路的附件名称: 分励脱扣器;


额定电源电压: 110-120VAC/DC, 220-240VAC/DC, 415-440VAC;

带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器;

额定电源电压: 110-120VAC/DC, 220-240VAC/DC, 415-440VAC;

额定频率: 50/60Hz

## 型号解释



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307677974

证书附页：第 3 页 共 3 页

DR E4.2	H	/ F4	S	3200 / 3600	
					额定电流
					短路分断能力（旧型断路器） S：超高型
					被升级替换的断路器型号 F4：Megamax 断路器型号F4
					短路分断能力（新型断路器） H：高型
					直接替换改装套件 E4.2：Emax2系列断路器型号 E4.2

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司