



certificat de conformité n° 031-04BT

dé livré à : ABB Entrelec – Control division
10 rue Ampère
69685 – CHASSIEU
FRANCE

pour le matériel : Contacteur tripolaire
référence : TAL40-30-10
constructeur : ABB Entrelec

selon le(s) référentiel(s) : CEI 60947-4-1 (2000-11 2ème édition) et amendement 1 (2002), EN 60947-4-1 (2001-02), amendement 1 (2002), NFEN 60947-4-1 (2001-05) amendement 1 (2003), séquences d'essais II (AC4) et III (AC1).

caractéristiques assignées :

Séquence II AC-4

| Tension d'emploi : Ue(V) | ≤ 440 | > 440 & ≤ 500 | > 500 & ≤ 690 |
|--------------------------|-------|---------------|---------------|
| Ie (A) AC-3 | 40 | 33 | 21 |
| Ie (A) AC-4 | 33 | 23 | 18 |

Séquence III AC-1 DPCC : Fusibles 63AgG
Tension d'emploi Ue = 500 V Courant d'emploi Ie = 60 A Ir = 3 kA Iq = 25 kA

Document(s) pris en compte(s) :
rapports d'essais n° G03-03481a

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type.

Fontenay-aux-Roses,
Le: 2004/03/01

Le Président de l'ASEFA,

I. HELLER

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac-simile.
Certificat de conformité BT version C / Certificate of conformity BT version C

33, av du général leclerc
92260 Fontenay-aux-roses – France
tél. 01 40 95 63 34
fax 01 40 95 88 18
e-mail : asefa@clie.fr



Accréditation
n° 5-0037
Portée
communiquée
sur demande
Scope on
request