

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307006427

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division
生产企业地址: Via Enrico Fermi,14 - 03100 Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: Bergamo
指定签字人:
签章: **ABB S.p.A.**
Roberto Amboni

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006427

产品系列、型号、规格:

E2.2B, E2.2N, E2.2S, E2.2H, E2.2H/E, E2.2H/E9, E2.2S/E9, E2.2B-A, E2.2N-A, E2.2S-A, E2.2H-A, E2.2V-A;详见附件

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: Bergamo
指定签字人:
签 章:

ABB S.p.A.
Roberto Amboni

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.onca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006427

产品系列、型号、规格(附件):

E2 2B, E2 2N, E2 2S, E2 2H, E2 2H/E, E2 2H/E9, E2 2S/E9,
E2 2B-A, E2 2N-A, E2 2S-A, E2 2H-A, E2 2V-A;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V, 1500V(E2 2H/E, E2 2H/E9);
Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V,
AC525V, AC660V, AC690V,
AC800V/AC900V(E2 2S/E, E2 2H/E9), AC1000/1140V(E2 2H/E);
In: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A,
2500A(E2 2B, E2 2N, E2 2S,
E2 2H, E2 2H/E, E2 2H/E9, E2 2S/E9);
250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A(E2 2B-A);
250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A(E2 2N-A,
E2 2S-A, E2 2H-A,
E2 2V-A);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics, Icu 和 Icw 见下表:

过电流脱扣器类型	1000V	1500V	220V	230V	380V	400V	415V	440V	500V	525V	660V	690V	800V	900V	1000V	1140V
AC-12	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500
AC-14	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500
DC-12	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500
DC-13	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500

适用频率: 50/60Hz; 适用隔离
选择性类别: B; 极数: 3P, 4P;
辅助触头(CQC 证书编号: CQC21107322161): KW-7
2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC Ith: 16A
AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A, AC125V/16A, AC250V/10A, AC125V/10A, AC250V/8A,
AC125V/8A, AC250V/6A, AC125V/6A, AC400V/3A;
DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A, DC125V/0.6A;
辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC Ith: 16A
AC-12: Ue/Ie: 400V/3A;
AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;
DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;
DC-13: Ue/Ie: 250V/0.15A; 125V/0.3A;
符合附录 N 的电子附件:
闭合线圈: YC: Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC,
110-120 VAC/DC,
120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-
440 VAC, 480-500

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035****
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: Bergamo
指定签字人:
签章:

ABB S.p.A.
Roberto Amboni

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307006427

产品系列、型号、规格(附件):

VAC: 50/60Hz
 灭磁脱扣器: YU: Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC
 VAC: 50/60Hz
 分励脱扣器: YO: Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC
 VAC: 50/60Hz

型号解释:



生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
 地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
 联系人: Roberto Amboni
 电话: +39 035****
 电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
 自我声明时间: 2022-03-31
 自我声明地点: Bergamo
 指定签字人: **ABB S.p.A.**
 签章: *Roberto Amboni*

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
 联系人: 钱钰
 电话: 1862136****
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
 自我声明时间: 2022-03-31
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。